

## 2.Характеристика объекта.

Здание главного корпуса БВД прямоугольное в плане.

Расширение ведется со стороны временного торца.

Главный корпус БВД состоит из:

- турбинного отделения;
- деаэрационного отделения;
- котельного отделения;
- бункерного отделения;

Степень огнестойкости здания – II;

Класс конструктивной пожарной опасности здания – CO;

Класс по пожарной опасности строительных конструкций – K0;

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Проектируемая часть дымососного отделения является продолжением существующего корпуса дымососной.

В плане здание прямоугольное с размерами 12,0 х 42,4м. Высота до низа балки покрытия составляет 18,85м.

Каркас здания принят из металлических конструкций.

Инв. №подл.	Подп. и дата	зам. инв. №						043.2496-4270-ПТ-Т.ПЗ	Лист	
										3
			Изм.	К.уч.	Лист	И док.	Подпись		Дата	