

## Трубопроводы системы АПТ

В качестве трубопроводов системы АПТ и стояков, проектом предусмотрено использование стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями.

Распределительные трубопроводы системы АПТ выполняются из стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75. Диаметры трубопроводов выбраны в соответствии с гидравлическим расчетом. Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между трубопроводом и стеной должен составлять не менее 200мм.

Наружные сети противопожарного водопровода выполнены в соответствии проекта 043.2496-8020-НВ полиэтиленовыми трубами  $du=250$ .

Инв. №подл.	Под. и дата	Зам. инв. №							Лист
									043.2496-4270-ПТ-Т.ПЗ
									7
			Изм.	К.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	