



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ


ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное  
общество  
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ»  
(ОАО «СХК»)

27 АВГ 2014 № 03-03-01/4303

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО «СХК»

 А.С. Козырев

28 АВГ 2014 2014

**Предмет закупки**

предоставление услуг по освидетельствованию в 2015г. трубопроводов пара и горячей воды, зарегистрированных в СОИ МТУ Ростехнадзора

Северск  
2014

Техническое задание на  
предоставление услуг по освидетельствованию в 2015г. трубопроводов пара и  
горячей воды, зарегистрированных в СОИ МТУ Ростехнадзора

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности  
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предоставление услуг по освидетельствованию в 2015г. трубопроводов пара и горячей воды, зарегистрированных в СОИ МТУ Ростехнадзора

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Предоставление услуг по освидетельствованию в 2015г. трубопроводов пара и горячей воды, зарегистрированных в СОИ МТУ Ростехнадзора в соответствии с графиком освидетельствования № 03-02-01/2770 от 30.05.2014 с выдачей актов освидетельствования и записью результатов в паспорта трубопроводов.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

1. Работы проводить в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии НП-045-03.

Выполнение освидетельствование трубопроводов с выдачей актов освидетельствования и записью результатов в паспорта трубопроводов.

2. Исполнитель обязуется оказать услуги в следующий срок:

- начало оказания услуг: с момента заключения договора;

- окончание оказания услуг: не позднее срока, указанного в приложении №1 к настоящему ТЗ.

### Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обеспечивает проведение работ по освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды с качеством, регламентированным нормативными документами.

### Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует проведение работ по освидетельствованию трубопроводов в сроки, установленные договором.

### Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется.

### Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В соответствии с условиями приложений к договору в области охраны труда, пожарной и радиационной безопасности.

### Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.

### Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

1. Обладать лицензией Федеральной службы по экологическому,

технологическому надзору России на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

2. Обладать лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на право осуществления деятельности при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующим организациям.

### **Подраздел 3.8 Специальные требования**

ЗАО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАО Северск необходимо наличие пропуска. Исполнитель работ обязан своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.

В случае расторжения договора с Исполнителем по решению суда в силу существенного нарушения им договора, сведения об Исполнителе будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

## **РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

### **Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг**

Конечным результатом оказанных услуг является выдача актов освидетельствования и запись результатов освидетельствования в паспорта трубопроводов.

### **Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг**

При завершении работы Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату.

Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее 5 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

**Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)**

При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты освидетельствования и записи результатов освидетельствования в паспортах трубопроводов.

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Не требуется.


**РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

| №<br>п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения                                        |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | РФ         | Российская Федерация                                          |
| 2        | ЗАО        | Закрытое административно-территориальное образование          |
| 3        | ОАО «СХК»  | Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» |

## РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения                               | Количество страниц |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                | График № 03-02-01/2770 от 30.05.2014г.                | 3 л.               |
| 2                | Критерии и методика оценки участников (приложение №2) | 1 л.               |

Главный механик ОАО "СХК"  Ю.В. Рубанов 27 08 2014

Главный специалист ГОЭО ОГМ  Р.В. Соколов 27 08 2014

Инженер ГОЭО ОГМ  
ОАО «СХК», разработчик  А.А. Беззубенко 27 08 2014

т.3823 55-42-32

# Приложение № 1

к ТЗ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014

График 03-02-01/2770 от 30.05.2014 года технического освидетельствования трубопроводов пара и горячей воды в 2015 году.

| № п/п | Рег. № трубопровода | Инвентарный № трубопровода | Наименование и тип                                                          | Общая длина, м | Место установки                 | Способ прокладки | Квартал освидетельствования | Разрешенный срок эксплуатации |
|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|       |                     | ЗРИ                        |                                                                             |                |                                 |                  |                             |                               |
| 1     | 12-214              | 1001002780000              | Трубопровод горячей воды<br>159 x 4,5-708м<br>133 x 4-260м<br>89 x 3,5-479м | 1447           | Зд. 1002, восток                | В помещении      | III                         | 11.07.2015                    |
| 2     | 12-215              | 1001002780000              | Трубопровод горячей воды<br>159 x 4,5-708м<br>133 x 4-260м<br>89 x 3,5-480м | 1448           | Зд. 1002, запад                 | В помещении      | III                         | 11.07.2015                    |
| 3     | 12-221              | 1001002860000              | Паропровод<br>159 x 6-7,2м                                                  | 7,2            | Зд. 107                         | В помещении      | III                         | 11.07.2015                    |
| 4     | 12-223              | 1001002790000              | Паропровод<br>159 x 4,5-33м<br>108 x 4-11,2м<br>76 x 3,5-38,2м              | 52,7           | Зд. 1004, бойлерная             | В помещении      | III                         | 11.07.2015                    |
| 5     | 12-224              | 1001002790000              | Трубопровод горячей воды<br>273 x 8-5м<br>219 x 8-54м                       | 189            | Зд. 1004, водяной узел ввода №1 | В помещении      | III                         | 11.07.2015                    |

|   |        |               |                                                                                  |     |                                          |                  |     |            |  |
|---|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------|-----|------------|--|
| 6 | 12-225 | 1001002790000 | Трубопровод<br>горячей воды<br>159 x 4,5-6,5м<br>108 x 5-224м<br>89 x 3,5-154,5м | 385 | Зд. 1004,<br>водяной<br>узел ввода<br>№2 | В помеще-<br>нии | III | 11.07.2015 |  |
| 7 | 12-226 | 1001002790000 | Паропровод<br>159 x 4,5-55м<br>108 x 4-6м<br>76 x 3-9м                           | 70  | Зд. 1004,<br>паровой<br>узел ввода<br>№1 | В помеще-<br>нии | III | 11.07.2015 |  |