

**Дополнительные технические требования
АО «НИАЭП» для организации конкурсных процедур по закупке
комплекта ЗИП и сервисных средств НКУ-РУ
(з/с R4.02086.5.0.35, R4.02086.5.1.35)**

1. Назначение комплектов ЗИП и сервисных средств НКУ-РУ.

Комплект ЗИП состоит из резервных блоков, запасных частей и принадлежностей, предназначенных для выполнения всех видов технического обслуживания, регламентных работ и ремонта шкафов питания и управления электроприводной запорной и регулирующей арматурой (НКУ-РУ) производства ФГУП «УЭМЗ» (ПВИФ.656000.003 ТУ), ранее изготовленных и поставленных по заданиям заводу R4.02086.4.0.35, R4.02087.4.0.35, R4.02114.4.0.35, R4.02111.4.0.35.

Сервисные средства состоят из имитаторов блоков управления исполнительными механизмами, предназначенными для проверки работоспособности подключенной к НКУ-РУ арматуры и определения ее реального времени хода.

По влиянию на безопасность резервные блоки НКУ-РУ приобретаемые по спецификации R4.02086.5.0.35 относятся к классу 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Запасные части и принадлежности по приобретаемые по спецификации R4.02086.5.0.35, а так же сервисные средства НКУ-РУ по спецификации R4.02086.5.1.35 относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Резервные блоки НКУ-РУ должны соответствовать категории сейсмостойкости I по НП-031-01, с сохранением работоспособности во время и после прохождения МРЗ интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64. Остальное оборудование по спецификациям R4.02086.5.0.35, R4.02086.5.1.35 должно соответствовать категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

2. Требования к комплектам ЗИП и сервисных средств НКУ-РУ.

2.1 Резервные блоки, запасные части, принадлежности и сервисные средства должны быть полностью совместимы с ранее поставленными шкафами НКУ-РУ производства ФГУП «УЭМЗ» (ПВИФ.656000.003 ТУ) без внесения изменений в их конструкцию.

2.2 Поставщик должен гарантировать работоспособность закупаемого оборудования при установке в шкафы НКУ-РУ производства ФГУП «УЭМЗ» (ПВИФ.656000.003 ТУ).

2.3 Поставляемое оборудование по своему типу, параметрам и характеристикам должно в обязательном порядке быть согласовано с ФГУП «УЭМЗ».

2.4 В составе документации, предоставляемой участником конкурса на этапе проведения конкурсных процедур, должно быть предоставлено подтверждение того, что предложенные к поставке комплекты ЗИП и сервисных средств могут эксплуатироваться в составе шкафов НКУ-РУ производства ФГУП «УЭМЗ» по техническим условиям ПВИФ.656000.003.

В качестве подтверждения должны быть предоставлены соответствующие протоколы испытаний и подтверждение от разработчика и изготовителя шкафов НКУ-РУ (включая подтверждение сохранения гарантийных обязательств на шкафы при использовании сервисных средств и запасных частей из комплекта ЗИП).

Главный инженер



Д.В. Шкитилев

Согласовано:

Зам. главного инженера



А.В. Андреев


Зам. начальника БКП-3

А.А. Платонов

Начальник БКП-3/5

Д.Н. Маргаев

Нач. группы



Л.А. Нестерова