

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре							
1	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-3СМ-И		ООО "Ирсет-центр"	шт.	26		
2	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ		ООО "Ирсет-центр"	шт.	5		
3	Приемно-контрольный прибор	Сигнал 20М		НВП "Болид"	шт.	1		
4	Модуль подключения нагрузки	МПН		НВП "Болид"	шт.	1		
5	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 01	24В, 3А, 7А/ч		НВП "Болид"	шт.	1		
6	Бокс-12	2х17 Ач – 24 В		НВП "Болид"	шт.	1		
7	Аккумуляторная батарея	12В, 17А/ч			шт.	2		
8	Оповещатель звуковой(сирена)	МАЯК-24-3М 1		"Электротехника и Автоматика"	шт.	5		
9	Оповещатель комбинированный светозвуковое табло "ВЫХОД", IP53	Блик 3С 24		ООО "Ирсет-центр"	шт.	4		
10	Коробка распределительно-ограничительная	УК 2П		ООО "Велос"	шт.	7		
11	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1		НПП "Спецкабель"	м	10		
12	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75		НПП "Спецкабель"	м	245		
13	Гофротруба ПВХ с протяжкой	d17мм	239965	"ДКС"	м	165		
14	Труба стальная	ВГП оц. 50х3.5			м	2		
15	Крепеж				кг	1		
16	Резистор 1.5кОм	С2-33Н-0,5-1.5кОм±5			шт.	26		

Инв. N подл. 14-713  
Подпись и дата 09.2014  
Взам. инв. N

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 57003

283-14//9/3430-Д-110000347-XXXX-ПС.С					
Курская АЭС-2. энергоблоки N1 и N2. Временные здания и сооружения, приспособляемые из состава существующей базы Курской АЭС					
Изм.	Кол.	Лист	Ирек.	Подп.	Дата
Н.конт.	Кравцова	Ред.			09.14
Рук. группы	Богомолов	Ред.			09.14
Проверил	Богомолов	Ред.			09.14
Разраб.	Польшин	Ред.			09.14
АБК кирпичного завода. Буфет				Стация	Лист
				Р	1
Спецификация оборудования изделий и материалов				Листов	1
				ЗАО "Институт" Оргэнергострой	

Формат А3

57003