

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Г.В. Кондратьев

«        »        2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтра тонкой очистки типа Д-23 или аналог

1. Наименование лота: «Поставка фильтров Д-23»

2. Технические характеристики оборудования

№ п/п	Наименование	Срок гарантии	Кол-во
1	Фильтр тонкой очистки Д-23		20
<b>Назначение</b>			
Для особо чистой очистки приточного воздуха			
<b>Технические характеристики</b>			
Фильтрующая поверхность		23 м <sup>2</sup>	
Фильтрующий материал		ФПП-15-3	
Корпус		фанера, дерево	
Сепараторы		винипластовая плёнка	
Наибольшая рабочая температура		+ 60 °С	
Габаритные размеры		636 × 610 × 572 мм	
Масса		≈ 32 кг	
Производительность		3400 м <sup>3</sup> /ч	

3. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость фильтров, транспортные расходы с учётом доставки на склад Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке

Фильтры Д-23 поставляются в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность фильтров на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

## 5. Прочие условия

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, стандартам и техническим условиям.

Фильтры должны иметь сертификат соответствия.

Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении и не восстановленным, не выставочным образцом.

## 6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д.1.

Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика или транспортной компанией до склада покупателя. Представитель транспортной компании должен быть гражданином РФ, с постоянной пропиской на территории РФ.

## 7. Срок поставки товара

Поставка товара осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней после подписания договора.

## 8. Условия оплаты

30% – аванс, 70% – по факту поставки на склад заказчика и через 45 дней после проведения входного контроля на соответствие техническим характеристикам.

Начальник цеха № 09

Энергетик цеха № 09



Д.В. Дарьин

С.С. Герасимов

Герасимов Сергей Семёнович, 72-03

бр. 44-32/168  
см 17.03.2015  
