

УТВЕРЖДАЮ



«15» 03 2014 г.

Поставка труб 32x6,5 12X1МФ ТУ 14-3Р-55-2001.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку труб.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб 32х6,5 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Трубы 32х6,5хНД 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 25,6т.</p> <p>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</p> <p>При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.</p> <p>Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно предоставление участником в составе заявки копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя, указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в настоящей документации.</p>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, разрешение Ростехнадзора (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:

- 1) оригинал сертификата качества на продукцию;
- 2) Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора (со всеми приложениями, указанными в Разрешении) на применение котельных труб, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы 32x6,5xНД 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 25,6т, в течение 60 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-ЗР-55-2001 – 115 л.