Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса единицы, кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция ТП-27							
	Рубильник (лев привод)	РПС-2			шт	2		
	Рубильник (прав привод)	РПС-2			шт	2		
	Предохранитель, Iп.в=80А	ПН-2			шт	9		
	Предохранитель, Iп.в=50А	ПН-2			шт	3		
	Щит с монтажной панелью ШМП-2, IP31				шт	1		
	Однофазный концентратор "Меркурий 225.2"				шт	3		
	QSM-шлюз "Меркурий 228"				шт	1		
	Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 2А				шт	4		
	Розетка двухполюсная, 10А, 250В, РС10-2				шт	4		
	Патч-корд, разъем RJ-12-RJ-12, 0.5 м				шт	1		
	Шина "N", 8/2, 100А +2 изолятора на DIN-рейку				шт	1		
	Кабель с медными жилами, сеч. 5х2.5 ВВГнг-066				м	15		
	Кабельные изделия							
	Провод самонесущий изолированный с							
	алюминиевыми жилами напряжением 1 кВ	СИП-4						
	сечением 2х16 кв.мм	ГОСТ Р 52373-2005			км	1.35		
	Провод самонесущий изолированный с							
	алюминиевыми жилами напряжением 1 кВ	СИП-4						
	сечением 4х16 кв.мм	ГОСТ Р 52373-2005			км	0.25		
	Провод самонесущий изолированный с							
	алюминиевыми жилами напряжением 1 кВ	СИП-2						
	сечением 3х70+1х95+1х16	ГОСТ Р 52373-2005			км	1.685		
	Провод самонесущий изолированный с							
	алюминиевыми жилами напряжением 1 кВ	СИП-2						
	сечением 3х95+1х95+1х16	ГОСТ Р 52373-2005			км	1.06		
	Кабель сеч. 3х4 кв.мм	ВВГнг-660			км	0.270		
	Кабель сеч. 5х4 кв.мм	ВВГнг-660			км	0.1		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.