

Утверждаю:

Директор по проектированию -
главный инженер ОАО «НИАЭП»

Д.В. Шкитилев



Пояснение к «Исходным техническим требованиям на кондиционеры»

BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002

и к «Исходным техническим требованиям на холодильные машины

непосредственного охлаждения воздуха»

BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0007

1. Приточное оборудование KLE10AH001 (KLE10AH002) представлено двумя параллельно работающими установками, скомпонованными по двухуровневой схеме по вертикали (два «этажа»), для обеспечения требуемых расхода и напора воздуха.

2. Предварительный перепад высот для холодильных машин систем QKS17, 27, 37, 47 составляет 26 метров, для систем QKS10, 20, 30, 40 – 4 метра, для систем QKS10, 20, 30, 40, QKS12, 22, 32, 42 отсутствует (оборудование установлено на одной отметке).

Заместитель начальника БКП 1

Начальник отдела 4 БКП 1




А.С. Меренков

М.М. Гришечкин

Исполнитель:
Попенова С.С.
Тел.: (831) 428-46-81

