

ООО «СибРегионПромсервис»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Общество с ограниченной ответственностью
«СибРегионПромсервис» (ООО «СРПС»)

ОПС СЕВЕРСК, а/я 422,
636000, Томская обл., г. Северск,
ул. Автодорога 14/19, стр. 73
тел./факс.: (3823) 55-22-00/53-06-21
E-mail: SibRegionProm@atomsib.ru

ОКПО 90301343

ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП 7024034570/702401001

1112014 № 5292

Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО
«СибРегионПромсервис»

А.И. Рыбалко

« 11 » ноября 2014 г.

Техническое задание
на поставку запорной арматуры и деталей трубопроводов

Предмет закупки
поставка запорной арматуры и деталей трубопроводов

г. Северск
2014

Техническое задание
на поставку запорной арматуры и деталей трубопроводов
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование				
№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Основные параметры и технические характеристики
1.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду50 Ру16 арт.GV5016ES	18	шт.	НД Производителя
2.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду80 Ру16 арт.GV8016ES	2	шт.	НД Производителя
3.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду100 Ру16 арт.GV10016ES	36	шт.	НД Производителя
4.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду150 Ру16 арт.GV15016ES	8	шт.	НД Производителя
5.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду200 Ру16 арт.GV20016ES	44	шт.	НД Производителя
6.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду250 Ру16 арт.GV25016ES	10	шт.	НД Производителя
7.	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду300 Ру16 арт.GV30016ES	12	шт.	НД Производителя
8.	Фильтр чугунный фланцевый сетчатый Ду300 Ру16 арт.F30016	2	шт.	НД Производителя
1.2 Сведения о новизне				
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом.				
1.3 Код ОКП				
37 4100				

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для проведения качественного, своевременного текущего ремонта и технического обслуживания силами ООО «СибРегионПромсервис» ТОУ-7 здание 1004.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температур для задвижек:

- рабочая температура: от +4 до + 80°C
- кратковременная температура: от -10 до + 80°C

Диапазон температур для фильтра:

- Рабочая температура: +120°C
- максимальная температура: +170°C

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные технические параметры и размеры для задвижек с обрезиненным клином

№	DN, мм	Высота задвижки, мм	Сечение шпинделя, мм	L, мм	PN16			B, мм	PN16		Вес, кг
					D, мм	F, мм	S, мм		C, мм	Диаметр отв., мм	
1.	50	216	14	150	165	125	99	3	19	4,19	9,2
2.	80	286	17	180	200	160	132	3	19	8,19	15
3.	100	325	19	190	220	180	156	3	19	8,19	20,4
4.	150	428	19	210	285	240	211	3	19	8,23	33,8
5.	200	532	24	230	340	295	266	3	20	12,23	56,2
6.	250	636	27	250	405	355	319	3	22	12,28	82,8
7.	300	744	27	270	460	410	370	4	24,5	12,28	117,8

4.1.1 Основные технические параметры и размеры для фланцевого сетчатого фильтра

№	DN, мм	PN	L	H	ØD	ØK	n	ØM	Вес, кг	Ячейка, мм	Артикул
1.	300	16	850	580	460	410	12	26	200	1,6	F30016

4.2. Требования к надежности

Класс герметичности «А» в соответствии с ГОСТ 6544-93

4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам для задвижек с обрезиненным клином

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50 покрытый EPDM
3	Шпиндель	Нержавеющая сталь
4	Гайка клина (гайка винтовой передачи)	Бронза
5	Уплотнение корпуса	EPDM
6	Крышка корпуса (купол)	Высокопрочный чугун GGG50
7	Болт	Нержавеющая сталь
8	Уплотнение шпинделя	PTFE
9	О - образное кольцо	EPDM
10	О - образное кольцо	EPDM
11	Сальник	РОМ
12	Фиксирующая гайка	Нержавеющая сталь
13	Уплотнение между гайкой и шпинделем	Нитрил или EPDM
14	Пыльник	РА-66
15	Маховик	--
16	Винт	Нержавеющая сталь

4.3.1 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам фланцевого сетчатого фильтра

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун EN-GJL-250
2	Фильтрующая сетка	Нержавеющая сталь 304
3	Уплотнение	Графит
4	Крышка	Чугун EN-GJL-250
5	Дренажная сетка	Латунь сталь

4.4 Требования к маркировке

Каждая задвижка должна иметь маркировку, нанесенную на шильдике, расположенном на задвижке

4.5 Требования к упаковке

В соответствии с НД Производителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с проектом договора

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товарные накладные, сертификаты соответствия (копия), руководство по эксплуатации, технический паспорт с печатью завода изготовителя на русском языке.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется в соответствии с НД Производителя.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется в соответствии с НД Производителя.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования для задвижек:

- Гарантийный срок с момента приобретения не менее 10 лет;
- Срок службы не менее 50 лет;
- Ресурс не менее 2500 циклов откр./закр.

Требования для фильтра:

- Гарантийный срок с момента приобретения не менее 3 лет

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с НД Производителя.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с НД Производителя.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Работники Исполнителя, при выполнении доставки на склад ООО «СибРегионПромсервис», обязаны соблюдать технику безопасности при погрузо-разгрузочных работах.

12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Оборудование должно быть не ранее 2014 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленное, не выставочный экземпляр, а так же соответствовать основным техническим параметрам и характеристикам в соответствии с НД Производителя.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Место поставки: г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр. №73. на склад ООО «СибРегионПромсервис».

Оплата в размере 100 %, производится после поставки продукции на склад ООО «СибРегионПромсервис», согласно выставленного счета на оплату в течение 30-ти календарных дней.

14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется с момента подписания договора, в течение 15 календарных дней (возможна досрочная поставка по согласованию сторон).

15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с конкурсной документацией.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	---	---

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы


Начальник ПТО



А.К. Гусаров

Начальник ОЗ

М.П. Дудник

Исп. 
С.А. Аржирев
(3823)530627