


04.06.2013 № 00-04/1701

УТВЕРЖДАЮ


Начальник службы энергетика завода
И.В. Качурин



" 04 " 06, 2013


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Приведение в соответствие с требованиями норм и правил учета потребления тепловой энергии
в зданиях №15,17 СЗ
2013г.

Тарифная сетка условий труда 

Инвентарный номер _____

Материально-ответственное лицо _____

Составил: инженер-энергетик  Е.Г. Михайлов

Проверил: зам. начальника СЗ  С.А. Ульянов

РСЦ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист 3

Листов 4

Смета №

Вид ремонта и наименование объекта

Сеточные коэффициенты
К₁ К₂

Приведение в соответствие с требованиями норм и правил учета потребления тепловой энергии в зданиях 15,17 СЗ

№	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов
			наим.	шифр.		К _{ст}	К _{зн}	
13		Монтаж источника питания ИВП-24-24 на стене кирпичной	шт		2			
14		Монтаж кабеля питания прибора учета ВВГ3х2,5	м		120			
15		Монтаж автоматического выключателя 1,6А	шт		2			
16		Монтаж кабеля питания ВВГ5х1,5 по стене кирпичной	м		30			
17		Монтаж кабеля связи типа РК75 по стене кирпичной (поставка кабеля в комплекте с прибором)	м		80			
		<i>Материалы</i>						
18		Трубы стальные водогазопроводные Ф46х3 мм	м		20			
19		Трубы стальные водогазопроводные Ф76х3,5 мм	м		4			
20		Отводы Ф46х3	шт		32			
21		Автоматический выключатель 1,6А однофазный	шт		2			
22		Кабель ВВГнг 3х2,5	м		120			
23		Кабель ВВГ 5х1,5	м		30			
24		Кабель коаксиальный РК 75-4-12	м		80			
25		Щиток для АВ 1,6А	шт		2			
26		Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-027 (прайс-лист ЗАО Взлет с 01.01.2013)	шт		2			
27		Расходомер ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-510Ф (прайс-лист ЗАО Взлет с 01.01.2013)	шт		2			
28		Комплект №1 для расходомера (прайс-лист ЗАО Взлет с 01.01.2013)	шт		2			

