

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

Предмет закупки техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

Техническое задание

на оказание услуг:

техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Выполнение обеспечения работоспособности систем АПС, выполнение текущего ремонта АПС, техническое обслуживание АПС.

Код ОКДП 7523000-Услуги в сфере обеспечения безопасности.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление предусмотренных работ для содержания Системы в исправном и работоспособном состоянии в соответствии с РД 009-01-96, РД 009-02-96 и графиками планово-предупредительных ремонтов (ППР) на обслуживание системы;
- техническое обслуживание и работы по заявке заказчика с 8.00 до 17.00;
- устранение неисправностей системы по заявке заказчика;
- выдачу письменных технических рекомендаций по улучшению работы системы;
- выполнение текущего ремонта системы и обеспечение ее работоспособности;
- выезд на аварийные сработки АПС (в дежурном режиме) в любое время суток.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Перечень зданий с АПС для обслуживания

1. здание спального корпуса профилактория
2. здание лечебного корпуса профилактория
3. здание общежития «Дружба», Коммунистический проспект, 37
4. здание гостиницы «Лесная»
5. здание заводской поликлиники
6. здание по ул.Островского, 2
7. здание по ул.Мамина Сибиряка, 3
8. здание № 400, площадка 14
9. здание № 333, площадка 14
10. здание № 335, площадка 14
11. учебно-выставочный центр
12. здание № 429 (столовая №11)
13. здание № 50 (столовая № 3)
14. здание № 64 – гараж для автокар ЦАС
15. здание отдела кадров
16. здание по ул.Орджоникидзе, 1
17. здание № 451
18. здание № 451а
19. здание № 307
20. здание № 127
21. здание № 416
22. здание № 416а
23. здание № 416б
24. здание № 424
25. Пристрой к зданию № 424
26. здание № 419
27. здание № 314
28. здание № 281, площадка 14
29. здание № 281а, площадка 14

30. здание № 281б, площадка 14
31. здание склада с рампой №144, площадка 14
32. здание № 144а, площадка 14
33. склад ЛВК (здание № 43), площадка 14
34. выставочный павильон УВЦ
35. Здание заставы № 2
36. Здание заставы № 3
37. Здание заставы № 4
38. Здание заставы № 5
39. Здание заставы № 6
40. Спортзал-склады в/ч 3275
41. здание столовой в/ч 3275
42. Здание штаба в/ч
43. КПП-1
44. Здание казармы № 1
45. Здание казармы № 2
46. Здание казармы № 3
47. Казарма 704чел. (казарма № 4)
48. Здание № 227
49. Здание №417
50. Здание №293
51. Здание №225
52. Здание №228
53. Здание №155
54. Здание № 403/1

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Разработка графиков ТО и ППР автоматической пожарной сигнализации.
Проведение работ в соответствии с РД 009-01-96, РД 009-02-96, согласно графикам ТО и ППР АПС и СОУЭ, заявкам от Заказчика.
Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих документов, ГОСТов, ТУ, СНиП, действующих на территории РФ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель несёт ответственность за качество оказываемых услуг согласно действующим правилам и нормам по обслуживанию систем АПС.
Все используемые в работе материалы и оборудование должны иметь документы, удостоверяющие соответствие качества поставляемой продукции стандартам и требованиям пожарной безопасности, быть сертифицированы и должны соответствовать требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., СП СВОД Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП СВОД Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в полном объеме графиков ТО и ППР на обслуживание системы.

При неисправности системы АПС, обследовать и восстановить её работоспособность в течение одного (1) рабочего дня

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязуется при оказании услуг, а также после их завершения не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым при оказании услуг, характер, стоимость и объём оказанных услуг

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Применение в работе сертифицированных материалов и качественное выполнение услуг. Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности и ПБ. Производство работ повышенной опасности исполнитель имеет право производить только при наличии наряда-допуска, согласованного со службой охраны труда и штабом ГО, ЧС и ПБ Заказчика. Исполнитель обязан, используя специальное оборудование, производить проверку наличия скрытой проводки, во избежание повреждений существующих элетролиний, траекторий прокладки кабель-каналов.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Разработка инструкций о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации в помещениях здания.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Оборудование, применяемое при обслуживании систем АПС должно быть сертифицировано. Лицензия на оказание услуг по обслуживанию систем АПС. Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных радиоканалов.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Капитальный ремонт АПС, в том числе замена извещателей и приёмно-контрольных приборов. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний. Наличие аттестованных специалистов предприятия прошедших оформление в ФСБ РФ по форме №3. Наличие лицензии, выданной Управлением Федеральной службы безопасности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполнение в полном объёме технического обслуживания систем АПС.

Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

Исполнитель предоставляет Заказчику отчётные документы по факту оказанию услуг за месяц. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Акт сдачи-приёмки оказанных услуг-(2) два экземпляра.
Счёт – фактура установленного законодательством РФ образца- (1) один экземпляр.
Формы КС-2, КС-3.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала Заказчика не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№п/п	Сокращение	Расшифровка сокращений
1	АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
2	ППР	Планово-предупредительный ремонт
3	ТО	Техническое обслуживание
4	СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуации
5	РФ	Российская Федерация
6	ТУ	Технические условия
7	ГОСТ	Государственный стандарт
8	СНиП	Строительные нормы и правила

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы