78494

Разрез по АА
М 1:1










Технические требования

1. Змеевик изготовить по ТУ-221-53.
2. Радиусы гибов 55 мм.

После сборки змеевик испытать гидравлически давлением 6 165 кг/см²

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Наплавленный металл | | | ОСТ 26-291-71 | | 0,015 | | | | | | | Змеевик | | 78494 | |
| 3 | 78696 | | | 4 | | | 10 | 40 | | Разраб. | Зебер | | | Водяного экономайзера ф 32×4 | Ф | Вес | Л |
| 2 | 76168 | Стойка №1 | | 4 | 301-686317-88 | | 1,1 | 4,4 | | Пр.контр. | Зебер | | | | | | |
| 1 | по наст.черт | Труба ф 32×4 | l = 45547 | 1 | 20 ГОСТ 8734-58 | | 126 | 126 | | Нач.ОКС | Заклин. | | | l = 45547 | 3 | 134,8 | 1:10 |
| | | | | | | | | | | Нач.отд. | Пабл. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Вед.инж. | Лейтес | | | БКЗ-150-100 ФБ | СКБ | | |
| | | | | | | | | | | Провер. | | | | | | | |
| № п/п | Обозначен | Наименование | | Кол. | Материал | | Вес | | | Н.контр. | Заклин. | | | | | | |

АРХ ЗКЗ
ГЗЦ. №1458

256

56784

Разрез по АА
М 1:1










Технические требования

1. Змеевик изготовить по ТУ-221-53.
2. Радиусы гибов -55мм.
3. После сварки змеевик испытать гидравлическим давлением 1,65 кг/см²

4/02-32

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Наплавленный металл | | ЗОМ13-2523-5 ГОСТ | | Л-15 | | | | | | | | | |
| | | Наплавленный металл | | ЗОМ10-2523-5 ГОСТ | | | | | | | | | | | |
| 3 | 78696 | Стойка №2 | 4 | " | | 10 | 4,0 | | | | | | | | |
| 2 | 75168 | Стойка №2 | 4 | 911-496.20.49 ГОСТ | | 51 | 4,4 | | | | | | | | |
| 1 | по наст. черт. | Труба ф32×4 l=4554 | 1 | 20 2579-54 ГОСТ | | 126 | 126 | | | | | | | | |
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал | | За 8 кг | Общ. вес | Примеч. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Змеевик водяного экономайзера ф 32×4 l=4554 | |
| Гл. констр. | | | Вебер | | | | |
| Нач. ОКС | | | Заголин | | | | |
| Нач. отд. | | | Побров | | | | |
| Вед. инж. | | | Лейтес | | | | |
| Провер. | | | | | | | |
| Контр. | | | Володин | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 78495 | | |
| Ф-ла | Вес | М-б |
| 3 | 134,8 | 1:10 |
| СКБ | | |

ОКВ-160÷100 ФБ