



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск. Иртыш. 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru. <http://www.atomsib.ru>

ОКПО 07622928. ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

19.05.2014 № 91/1644

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «СХК»

А.С. Козырев

2014 г.

Техническое задание
на поставку противопожарных клапанов систем вентиляции для ТЭЦ ОАО
«СХК»
в 2014г.

г. Северск

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Наименование: Противопожарные клапаны системы вентиляции.
Тип, марка, модель: КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-500*500-Н. КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-500*1000-Н, КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-600*600-Н, КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-300*1000-Н
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: Наличие свидетельства о приемке с указанием даты изготовления.
Подраздел 1.3 Код ОКП
Данных нет. Наличие обязательной сертификации. Декларирования при необходимости.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение – блокирование распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам системы вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения
Область применения – система вентиляции помещений распределительных устройств 0,4кВ, 3кВ, 6кВ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация внутри здания.
Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации (температура, давление, относительной влажности) –
Температура рабочей среды до +5-+30 °С
Температура окружающей среды +5.....+50 °С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры			
КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-500*500-Н	КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-500*1000-Н	КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-600*600-Н	КЛОП-2 (60)-НО-ТЗ-300*1000-Н
Предел огнестойкости в режиме нормально открытого и нормально закрытого-ЕІ 60, с тепловым замком, внутреннее сечение клапана 500*500	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого и нормально закрытого-ЕІ60.пружинный привод с тепловым замком, внутреннее сечение клапана 500*1000	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого и нормально закрытого-ЕІ 60, с тепловым замком, внутреннее сечение клапана 600*600	Предел огнестойкости в режиме нормально открытого и нормально закрытого-ЕІ 60.пружинный привод с тепловым замком, внутреннее сечение клапана 500*1000

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Вид среды – воздух
Температура среды – +5-+30 °С
Подраздел 4.3. Требования по надежности
срок службы между ремонтами – не менее 1 года
срок службы до капитального ремонта – не менее 3 лет
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Не предусматривается
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Не предусматривается
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Не предусматривается
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Не предусматривается
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не предусматривается
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
Не предусматривается
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
Заводская маркировка
Подраздел 4.11 Требования к упаковке
Упаковка завода изготовителя
Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке: - упаковочный лист

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Согласно нормативно-технической документации
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Сертификат соответствия, подтверждающий качество оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться законсервированным и упакованным.
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*гарантийный срок хранения (не менее) 24 месяца
гарантийный срок эксплуатации (не менее) 24 месяца*

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Изделия должны быть ремонтно-пригодными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусматривается

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Формат А-4

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусматривается


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Главный инженер ТЭЦ



М.П. Васкевич

Визы:



Д.В. Рябуха



В.Н. Куимов



Нестеров Ю.Н. 555-214.