


УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор Ленинградского отделения  
 филиала "Северо-западный  
 территориальный округ" ФГУП "РосРАО"  
  
 / А.Л. Богучкин /

Дефектная ведомость

на выполнение строительно-монтажных работ по огнезащитной пропитке деревянных конструкций кровли зданий №2, 2а, 8

Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосковый Бор, промзона

Инвентарный номер: 10008, 10009, 10011

№	Описание	Выполняемые ремонтные работы			Потребность в материалах		Ед. изм.	К-во	Примечание
		Наименование	Ед. изм.	К-во	Наименование	Ед. изм.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел 1. Огнезащита кровли зд.№2									
1	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли	м2	672	Огнезащитная краска «Дефендер W»: 0,31кг/м2	кг	208,32			
Раздел 2. Огнезащита кровли зд.№2а									
2	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли	м2	625	Огнезащитная краска «Дефендер W»: 0,31кг/м2	кг	193,75			
Раздел 3. Огнезащита кровли зд.№8									
3	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли	м2	1320	Огнезащитная краска «Дефендер W»: 0,31кг/м2	кг	409,2			

Составил:



/ А.А. Лушкин /

**ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Наименование объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Вид ремонта: Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли зданий №2, 2а, 8

№п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Огнезащита кровли зд.№2</b>			
1	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли	м2	672
<b>Раздел 2. Огнезащита кровли зд.№2а</b>			
2	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли	м2	625
<b>Раздел 3. Огнезащита кровли зд.№8</b>			
3	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли	м2	1320

Составил:  
Главный специалист



/ А.А. Лушкин /

Согласовано:  
Директор Ленинградского отделения



/ А.Л. Богущкий /