

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

№ 11.02.15 № 304/6812

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru № 31502816218
zakupki.rosatom.ru № 151001/1065/287,
www.a-k-d.ru, № R028051

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку по лоту 7408/527 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов герметических для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС», по информации, полученной от Заказчика, в ответ на запросы участников запроса предложений сообщает следующее.

Вопрос 1:

Прошу сообщить место установки клапанов герметических (в гермозоне, вне гермозон).

Ответ 1:

В гермообъеме устанавливаются все герметические клапаны в составе данного лота, относящиеся к зданию реактора (10(20)UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10(20)UJG).

Вопрос 2:

Для более детального расчета требуется информация:

1. В спецификации и в ИТТ, не указано время открытия/закрытия клапанов, требуется уточнение.

2. Масса герметичного клапана Ду 600 с приводом и ответными фланцами в ИТТ указана 270 кг, что мало, требуется уточнение данной массы.

3. Клапаны герметические Ду 1600 в спецификации и в ИТТ указаны с ответными фланцами и крепежом. В ИТТ указана масса 2100 кг что соответствует по массе исполнению под приварку, что значительно легче. Просим уточнить данную массу.

Ответ 2:

1. Согласно пунктов 1.1.1.1 и 1.2.1.3 ИТТ № BLR1.B.110.&&&&&&.051.MD.0012 Тома 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений время открытия/закрытия клапанов должно соответствовать требованиям НП-068-05 (см. пункт 2.3.20) и указывается в ТУ/ТЗ Изготовителя.

2., 3. Характеристика по массе клапанов герметических (столбец 11 Таблицы А.1 Приложения А ИТТ) приведена справочно.

По п.2 и п. 3 внесены соответствующие изменения извещением о внесении изменений от 24.11.2015 № 304/6075.

Вопрос 3:

Прошу Вас уточнить отсутствующую информацию в ИТТ BLR1.B.110.&&&&&&.051.MD.0012, а именно:

место установки (П,О,Б) для всех DN.

Ответ 3:

Место установки каждого клапана указано в столбце 14 приложения А ИТТ № BLR1.B.110.&&&&&&.051.MD.0012 Тома 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин