АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГМЗ
ОАО «ППГХО»
ИНВ. N 44-75
г.Краснокаменск

Дата осмотра "24" сентября 2013г.

Инвентаризационная комиссия в составе:
Председатель Черных С.П. – главный инженер ГМЗ
Члены комиссии: Салтыков Г.А. – ведущий инженер по надзору за строительством Департамента КС и РЗ и сооружений ОАО «ППГХО»
Хиревич Р.В.- бухгалтер II категории отдела по учету основных фондов ОАО «ППГХО»;
Кацай О.П. – и.о. специалиста по ГО, ЧС и ОПБ ГМЗ;
Сенаторов Ю.Н. – главный энергетик ГМЗ;
Ястребов В.Н. – начальник бюро по ремонту ЗиС ГМЗ;
Ковалева Н.И. - начальник АХЧ ГМЗ
на основании приказа генерального директора ОАО «ППГХО» от 16.08.2013 г.N1087 «в» «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны ОАО «ППГХО» произвела осмотр защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) инв. N 44-75.

В ходе осмотра установлено:

1.	Адрес места расположения ЗС ГО: *674673, г.Краснокаменск, Промышленная площадка АБК РПК П-7*
2.	Форма собственности ЗС ГО: ОАО ППГХО
3.	Наименование организации, на балансе которого находится ЗС ГО: *ОАО «ППГХО»*
4.	Ведомственная принадлежность: ОАО «ППГХО»
5.	Адрес организации:*674673, г.Краснокаменск ,Пром.площадка АБК РПК П-7*
6.	Наименование проектной организации и кем утвержден проект: ВНИИ и ПТ г. Москва
7.	Наименование строительно-монтажной организации, возводившей ЗС ГО: СМУ № 8, МСУ – 92, 67
8.	Назначение ЗС ГО в мирное время по проекту: *по назначению*
9.	Организация, эксплуатирующая ЗС ГО: *ОАО «ППГХО»*
10.	Номер ЗС ГО в реестре имущества: *П13750003356*
11.	Инвентарный номер ЗС ГО: *44-75*
12.	Класс убежища (нужное подчеркнуть): *А-II, А-III, А-IV, А-V*
13.	Проектная вместимость, чел.: 150 чел.
14.	Фактическая вместимость, чел.: 150 чел.
15.	Кто укрывается (наименование организации, категория населения): ГМЗ ОАО «ППГХО»
16.	Общая площадь, м. кв. 432
17.	Общий объем, м. куб. 3504
18.	Расположение ЗС ГО: *встроенное в здание АБК (№ 601) 4 этажей*
19.	Соответствие нормам ИТМ ГО: *соответствует*
20.	Дата ввода в эксплуатацию: *1986 г.*
21.	Готовность ЗС ГО к приему укрываемых: *очистить от посторонних предметов, сгораемого мусора*
22.	Время приведения в готовность (ч): 12 часов
23.	Наличие III режима: *в наличии*
24.	Дата и вид проведения последнего ТО: 20.03.2013 г. – проверка работоспособности системы водоснабжения.
25.	Сведения о реконструкциях и ремонтах: 1995 г. капитальный ремонт
26.	Заключение договора по постановлению правительства РФ от 23.04.94. №359
27.	Характер использования в мирное время: *используется для нужд ОАО «ППГХО»*
28.	Статус ЗС ГО на момент инвентаризации (нужное подчеркнуть): *соответствует учетным данным*
29.	Состав звена обслуживания, чел. - *4 чел.*

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСИКА ЗС ГО

1	Наличие ДЭС (марка, мощность) – отсутствует
2	Степень герметизации – *герметично 9 мм*
3	Количество входов, ед. – 1
4	Количество аварийных выходов, ед. – 1
5	Количество дверей и ставней: дверей – 8, ставней – 0, защитно-герметичных, ед.- 2
6	Технические характеристики систем жизнеобеспечения ЗС по форме:

№ п/п	Вентиляционная система			Фильтры и средства регенерации		Герметичные клапаны		Противовзрывные работы	
	Тип вентиляторов	Кол-во	Производительность	Тип	Кол-во	Тип	Кол-во	Тип	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ц 9-57		2000	ФЯВ	2 шт.	ГК-200	3	МЗС	1
2	П-1 ЭРВ-49	3	1200			ГК-300	1		
3	П-2 ЭРВ-49	2	600	ФП-300	2 шт.	ГК-200	5	МЗС	1
4	В-1 естественная					ГК-300	1	МЗС	1

Насосы			Калориферы и воздухоочистители			Холодильные машины		
Тип	Кол-во	Производительность	Тип	Кол-во	Производительность	Тип	Кол-во	Производительность
11	12	13	14	15	16	17	18	19
			К ФБ-2	1				

7	Наличие, перечень и состояние измерительных приборов -
8	Система отопления - *центральное отопление*
9	Система энергоснабжения – *от центральной сети пром. площадки*
10	Система водоснабжения – от общей системы водоснабжения. Запасные ёмкости-400 л
11	Тип канализации – фекальные баки
12	Инструмент, инвентарь и оборудование – столы, стулья, мед. инвентарь, противогазы, предупреждающие таблички, спец. одежда.
13	Общее состояние ПРУ - *состояние конструкций удовлетворительное, помещения герметичны*
14	Перечень технической документации и место ее хранения – *в наличии*
15	Наличие и местонахождение не заваливаемых ориентиров – указатели движения при эвакуации ГО на территории ГМЗ.
16	Сведения о возможных катастрофических воздействиях - нет
17	Место нахождения ключей, телефон, ответственные должностные лица – специалист ГО, ЧС и ОПБ Коноваленко Т.Н. тел. 3-40-05.
18	Организация, формирующая звено обслуживания - *ОАО «ППГХО»*

1. Паспорт ЗС ГО: в наличии и надлежаще оформлен
2. ЗС ГО сдано в аренду: не сдавалось.
3. Общее состояние ЗС ГО: удовлетворительное. Укомплектовать светильниками в количестве 20 шт.
4. Вывод: ЗС ГО АБК ГМЗ к приему укрываемых готово.

Председатель: _____ С.П.Черных

Члены комиссии: _____ О.П.Кацай

_____ Ю.Н.Сенаторов

_____ В.Н.Ястребов

_____ Н.И. Ковалева

_____ Р.В. Хиревич

_____ Г.А. Салтыков