

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
ИНВ. № 5336340

**Формам А3**

Участок			Труба		Кабели, провода					Проложено				
№ кабеля или трубы	от	до	Длина, м	Диаметр, мм	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PK8-01	PK7 Клеммная коробка	PK8 Клеммная коробка	1	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	1					
65(8)-01	PK8 Клеммная коробка	Электросчет.,поз.65(8)	2	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					
PK9-01	PK8 Клеммная коробка	PK9 Клеммная коробка	1	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	1					
65(9)-01	PK9 Клеммная коробка	Электросчет.,поз.65(9)	2	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					
65(10)-01	Шкаф силовой ШС1	Электросчет.,поз.65(10)	12	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	12					
55-01	Шкаф силовой ШС1	ККР1 Клеммная коробка	11	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	11					
55-02	ККР1 Клеммная коробка	Розетка P1 Витрина, поз.55	2	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					
53-01	ККР1 Клеммная коробка	Розетка P2 Касса, поз.53	4	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	4					
П2-01	Шкаф силовой ШС1	ШУТ2 Шкаф управления,поз.П2	15	Каб.жн	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	15					
В10-01	Шкаф силовой ШС2	А3 Автоматич. выключ.	2	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	4х1,5	-	2					
В10-02	А3 Автоматич. выключ.	Вентилятор, поз.В10	8	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	4х1,5	-	8					
В9-01	Шкаф силовой ШС2	А4 Автоматич. выключ.	2	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					
В9-02	А4 Автоматич. выключ.	Вентилятор, поз.В9	12	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	12					
47(1)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.47(1)	10	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	12					
47(2)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.47(2)	12	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	14					
48(1)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.48(1)	8	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	10					
48(2)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.48(2)	13	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	15					
49(1)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.49(1)	7	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х2,5	-	9					
49(2)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.49(2)	15	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х2,5	-	17					
50(1)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.50(1)	5	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х2,5	-	7					
50(2)-01	Шкаф силовой ШС2	Прибор, поз.50(2)	17	Каб.жн Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х2,5	-	19					

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Род.ф.</i> 12.14	

2	—	Зам.	К-1-15	Подпись	Дата	236-13/5885-1.4-3М	Лист
Изм.	Кол.	Лист	Нрок	Подпись	Дата		20.2

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5 3 3 6 3 4 10

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Родас</i> 12.14	

N кабеля или трубы	Участок		Труба		Кабели, провода					Проложено				
	от	до	Длина, м	Диаметр, мм	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51(1)-01	Шкаф силовой ШС2	Приивок, поз.51(1)	32	Каб.кан Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	5					
51(2)-01	Шкаф силовой ШС2	Приивок, поз.51(2)	192	Каб.кан Гтр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	21					
14-01	Шкаф силовой ШС3	Комел, поз.14	9	Гтр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х2,5	-	9					
15-01	Шкаф силовой ШС3	Комел, поз.15	10	Гтр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	10					
16-01	Шкаф силовой ШС3	Плита, поз.16	11	Гтр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	11					
17-01	Шкаф силовой ШС3	Плита, поз.17	12	Гтр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	12					
18-01	Шкаф силовой ШС3	Скороход, поз.18	13	Гтр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х2,5	-	13					
19-01	Шкаф силовой ШС3	Фритюрница, поз.19	14	Гтр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	14					
В8-01	Шкаф силовой ШС4	А5 Автом. выключатель	27	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	27					
В8-02	А5 Автом. выключатель	Вентилятор, поз.В8	2	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					
В5-01	Шкаф силовой ШС4	А6 Автом. выключатель	10	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	4х1,5	-	10					
В5-02	А6 Автом. выключатель	Вентилятор, поз.В5	2	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	4х1,5	-	2					
21-01	Шкаф силовой ШС4	Р15 Розетка	14	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х2,5	-	14					
22-01	Шкаф силовой ШС4	Машина лухон, поз.22	18	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	18					
11(1)-01	Шкаф силовой ШС4	Р3 Розетка	5	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	5					
23(1)-01	Шкаф силовой ШС4	Р4 Розетка	7	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	7					
23(2)-01	Шкаф силовой ШС4	Р5 Розетка	8	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	8					
20(1)-01	Шкаф силовой ШС4	Шкаф жароч., поз.20(1)	24	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	24					
20(2)-01	Шкаф силовой ШС4	Шкаф жароч., поз.20(2)	25	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	25					
В3-01	Шкаф силовой ШС5	А7 Автоматич. выключ.	9	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	9					
В3-02	А7 Автоматич. выключ.	Вентилятор поз.В3	2	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					

АО "НИАЗП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 53 36340

2	—	Зам.	К-4-15	Подпись	Дата
Изм.	Кол.	Лист	Нрук		

236-13/5885-1.4-ЭМ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Родас</i> 12.14	

N кабеля или трубы	Участок		Труба		Кабели, провода					Проложено				
	от	до	Длина, м	Диаметр, мм	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В4-01	Шкаф силовой ШС5	А8 Автоматич. выключ.	18 2	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	20					
В4-02	А8 Автоматич. выключ.	Вентилятор поз.В4	2	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	2					
11(2)-01	Шкаф силовой ШС5	Р6 Розетка	4	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	4					
11(3)-01	Шкаф силовой ШС5	Р7 Розетка	13 2	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	15					
46-01	Шкаф силовой ШС5	Р8 Розетка	9	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	9					
40-01	Шкаф силовой ШС5	Р9 Розетка	12	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	12					
10-01	Шкаф силовой ШС5	А9 Автоматич. выключ.	9 2	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	11					
12-01	Шкаф силовой ШС5	Р10 Розетка	14 2	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	16					
1-01	Шкаф силовой ШС5	поз.1 Машина погружаемая	19	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	19					
39-01	Шкаф силовой ШС6	А10 Автоматич. выключ.	8	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	8					
36-01	Шкаф силовой ШС6	Р11 Розетка	9 3	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	12					
34-01	Шкаф силовой ШС6	А11 Автоматич. выключ.	11 3	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	14					
32-01	Шкаф силовой ШС6	поз.32 Пекерский шкаф	15 3	Каб.кан Мр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х10	-	18					
33-01	Шкаф силовой ШС6	А12 Автоматич. выключ.	18 3	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х2,5	-	21					
30-01	Шкаф силовой ШС6	А13 Автоматич. выключ.	10 3	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	13					
11(4)-01	Шкаф силовой ШС6	Р12 Розетка	15 3	Каб.кан Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	18					
В7-01	Шкаф силовой ШС7	А14 Автоматич. выключ.	14	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	14					
В7-02	А14 Автоматич. выключ.	Вентилятор поз.В7	6	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	6					
В6-01	Шкаф силовой ШС7	А15 Автоматич. выключ.	14	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	14					
В6-02	А15 Автоматич. выключ.	Вентилятор поз.В6	8	Мр.20	ВВГне(А)-LS	-	3х1,5	-	8					
В2-01	Шкаф силовой ШС7	А16 Автоматич. выключ.	12	Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	4х1,5	-	12					

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 53 36342

2	—	Зам.	К-15	д/д	12.14
Изм.	Кол.	Лист	Нгук	Подпись	Дата

236-13/5885-1.4-ЭМ

Лист  
20.4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Родас</i> 12.14	

N кабеля или трубы	Участок		Труба		Кабели, провода				Проложено					
	от	до	Длина, м	Диаметр, мм	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарная длина провода, кабеля	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарная длина провода, кабеля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B2-02	A16 Автоматич. выключ.	Вентилятор поз.В2	7	Mr.20	BVGne(A)-LS	-	4x1,5	-	7					
B1-01	Шкаф силовой ШС7	A17 Автоматич. выключ.	15	Каб.кан	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	15					
B1-02	A17 Автоматич. выключ.	Вентилятор поз.В1	3	Mr.20	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	3					
П1-01	Шкаф силовой ШС7	Шкаф управления, поз.П1	5	Mr.20	BVGne(A)-LS	-	5x1,5	-	5					
П1-02	Шкаф силовой ШС7	Конденсаторный блок	5	Mr.20	BVGne(A)-LS	-	5x2,5	-	5					
45-01	Шкаф силовой ШС7	P13 Розетка	9	Каб.кан	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	9					
44-01	Шкаф силовой ШС7	P14 Розетка	23	Каб.кан	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	23					
КТУ-1(1)-01	Шкаф силовой ШНЭ	КЗНС1 Клеммная коробка	2	Каб.кан	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	2					
КТУ-1(1)-02	КЗНС1 Клеммная коробка	Клипан КТУ-1(1)	8	Mr.25	KBVGne(A)-FRLS	-	7x1,5	-	8					
КТУ-1(1)-03	КЗНС1 Клеммная коробка	ПВ1 Пост управления	0,5	Mr.25	KBVGne(A)-LS	-	7x1,5	-	0,5					
КТУ-1(2)-01	КЗНС2 Клеммная коробка	КЗНС2 Клеммная коробка	0,5	Mr.20	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	0,5					
КТУ-1(2)-02	КЗНС2 Клеммная коробка	Клипан КТУ-1(2)	20	Mr.25	KBVGne(A)-FRLS	-	7x1,5	-	20					
КТУ-1(2)-03	КЗНС2 Клеммная коробка	ПВ2 Пост управления	0,5	Mr.25	KBVGne(A)-LS	-	7x1,5	-	0,5					
КТУ-1(3)-01	КЗНС2 Клеммная коробка	КЗНС3 Клеммная коробка	0,5	Mr.20	BVGne(A)-LS	-	3x1,5	-	0,5					
КТУ-1(3)-02	КЗНС3 Клеммная коробка	Клипан КТУ-1(3)	20	Mr.25	KBVGne(A)-FRLS	-	7x1,5	-	20					
КТУ-1(3)-03	КЗНС3 Клеммная коробка	ПВ3 Пост управления	0,5	Mr.25	KBVGne(A)-LS	-	7x1,5	-	0,5					
ЯУП-01	Шкаф силовой ШНЭ	ЯУП Ящик управления заборик	58	Короб	BVGne(A)-LS	-	5x2,5	-	78					
НА2-01	ЯУП Ящик управления заборик	СА Коробка коммутационная	2	Mr.25	KBVGne(A)-LS	-	10x1,5	-	2					
ККТ1-01	ЯУП Ящик управления заборик	ККТ1 Коробка клеммная	21	Каб.кан	KBVGne(A)-LS	-	5x1,5	-	21					
ПВБ1-01	ККТ1 Коробка клеммная	ПВБ1 Пост управления	0,5	Mr.20	KBVGne(A)-LS	-	5x1,5	-	0,5					
ККТ2-01	ЯУП Ящик управления заборик	ККТ2 Коробка клеммная	40	Каб.кан	KBVGne(A)-LS	-	5x1,5	-	40					

2	—	Зам.	К-15	Подпись	12.14
Изм.	Кол.	Лист	Нрук	Дата	

АО "НИАЗП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5336340

236-13/5885-1.4-ЭМ

Формат А3

Лист

20.5



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Радлов</i> 12.14	

Участок		Труба		Кабели, провода				Проложено						
от	до	Длина, м	Диаметр, мм	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля	Марка провода или кабеля	К-во проводов в трубе	Число и сечение каждой жилы	в том числе резервных	Суммарна длина провода, кабеля	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПВВ2-01	ККП2 Коробка клеммная	ПВВ2 Пост. упроблнения	0,5	Мр.20	КВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	0,5					
ККП3-01	ККП2 Коробка клеммная	ККП3 Коробка клеммная	27	Каб.кан	КВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	27					
ПВВ3-01	ККП3 Коробка клеммная	ПВВ3 Пост. упроблнения	0,5	Мр.20	КВВГне(А)-LS	-	5х1,5	-	0,5					
ЭР-01	Шкаф силовый ШНЭ	поз.ЭР Электронный регулятор	58 20	Короб Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	3х4	-	78					
Н-ЩА0	ВРУ	ЩА0	42	Короб	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	42					
ЩС3-01	ВРУ	ЩС3	40	Короб	ВВГне(А)-LS	-	5х70	-	40					
ЩС2-01	ВРУ	ЩС2	40	Короб	ВВГне(А)-LS	-	5х16	-	40					
ЩС1-01	ВРУ	ЩС1	52 8	Короб Каб.кан	ВВГне(А)-LS	-	5х10	-	60					
ЯАВР-01	ВРУ	ЯАВР	8	Z-про- филь	ВВГне(А)-LS	-	5х2,5	-	8					
ЯАВР-02	ВРУ	ЯАВР	9	Z-про- филь	ВВГне(А)-LS	-	5х2,5	-	9					
ШНЭ-01	ЯАВР	ШНЭ	3	Z-про- филь	ВВГне(А)-LS	-	5х2,5	-	3					
ЩС4-01	ВРУ	ЩС4	40	Короб	ВВГне(А)-LS	-	5х25	-	40					
ЩС6-01	ВРУ	ЩС6	19 6	Короб Мр.38	ВВГне(А)-LS	-	5х25	-	25					
ЩС5-01	ВРУ	ЩС5	19 11	Короб Мр.32	ВВГне(А)-LS	-	5х10	-	30					
ЩС7-01	ВРУ	ЩС7	12	Z-про- филь	ВВГне(А)-LS	-	5х4	-	12					
Н-Щ0	ВРУ	Щ0	40	Короб	ВВГне(А)-LS	-	5х10	-	40					

АО "НИАЭГ"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5336340

2	—	Зам.	К-15	Подпись	Дата	236-13/5885-1.4-ЭМ	Лист
Изм.	Кол.	Лист	Нрок	Подпись	Дата		20.6

Сводная таблица по кабелям и проводам  
(начало)

Кабели, провода тип, сечение	Марка, обозначение документа	Общее количество, м
ВВГнг(А)-LS-1,0кВ сеч. 5х70мм <sup>2</sup>	TV 16.К71-310-2001	40,0
сеч. 5х25мм <sup>2</sup>	То же	65,0
сеч. 5х16мм <sup>2</sup>	То же	40,0
сеч. 5х10мм <sup>2</sup>	То же	148,0
сеч. 5х4мм <sup>2</sup>	То же	169,0
сеч. 3х4мм <sup>2</sup>	То же	78,0
сеч. 5х2,5мм <sup>2</sup>	То же	125,0
сеч. 3х2,5мм <sup>2</sup>	То же	87,0
сеч. 5х1,5мм <sup>2</sup>	То же	164,0
сеч. 4х1,5мм <sup>2</sup>	То же	41,0
сеч. 3х1,5мм <sup>2</sup>	То же	383,0

Сводная таблица по кабелям и проводам  
(окончание)

Кабели, провода тип, сечение	Марка, обозначение документа	Общее количество, м
КВВГнг(А)-FRLS сеч. 7х1,5мм <sup>2</sup>	TV 16.К71-337-2004	48,0
КВВГнг(А)-LS сеч. 10х1,5мм <sup>2</sup>	TV 16.К71-310-2001	2
сеч. 7х1,5мм <sup>2</sup>	То же	2
сеч. 5х1,5мм <sup>2</sup>	То же	90

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№
14-29	<i>Родкоп</i> 12.14	

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 53363410

2	—	Зам.	К-15		12.14	236-13/5885-1.4-ЭМ	Лист 20.7
Изм.	Кол.	Лист	Нрок	Подпись	Дата		