

Открытое акционерное общество
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
607188, г. Саров, Нижегородская обл.
пр. Мира, 6
тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75
www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: direktorat@obespechenie-vniief.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

№ _____

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Единой комиссии

И. Н. Гердюков

«18» марта 2014 г.

Разъяснения по подразделу 3.2. «Объем выполняемых работ» Технического задания № R023330 «Открытый запрос предложений на право заключения договора на капитальный ремонт производственного корпуса ул. Димитрова, 16»

1. При проведении работ имеются следующие требования к материалам (краска, грунт, плитка и т.д.):

- требуется выравнивание стен двухкомпонентной гидроизоляцией «IVSIL ELASTICA»;
- покрытие стен выполнить грунтом «Бетон-контакт» Основит Т-55;
- водоэмульсионную окраску потолка выполнить краской PARAD PROFESSIONAL W6 (акриловая, белая, влагостойкая, матовая);
- водоэмульсионную окраску стен выполнить краской PARAD PROFESSIONAL W6 с подбором колера;
- Окраску труб выполнить эмалью алкидной ПФ-115.

2. Требования к исполнению окон из ПВХ профиля следующие:

- Окна необходимо выполнить из ПВХ профиля класса «Премиум» (трехкамерные, противоударные);
- Окна должны быть оснащены поворотными (откидными, поворотно-откидными) механизмами;
- Трехкамерный стеклопакет из ПВХ профиля 2000x1760 мм – 2 шт.;
- Трехкамерный стеклопакет из ПВХ профиля 3000x1760 мм – 38 шт.