Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа опросного лита	Код оборудования, изделия, материала (артикул)	Завод изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг, кг/км	Примечание, букв. обозначение в принципиальной схеме
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкаф 1200х750х300мм, IP54, с монтажной панелью, с замком	ЩМП-6-0 74У2	УКМ40-06-54	ОАО "Интерэлектрокомплект"	шт	1		
2	Рубильник 100А, 176х240х175мм	ВР32-31А30220-00УХЛ3		Кореневский з-д НВА	шт	1		QS
3	Клеммный зажим для проводов сеч. 0.75-4мм²	ЗВИ-3		"ИЭК"	шт	1		XT2
4	Счетчик прям. вкл. с оптическим портом, интерфейс связи-RS-485, 380В, 5-60А	ПСЧ-3АР.07Д.112		Нижегородский з-д им. Фрунзе	шт	1		Wh
5	Магнитный пускатель 40А, 1з+1р, Uк=230В	КМИ-34012		"ИЭК"	шт	2		КМ1, КМ2
6	Приставка контактная к магнитному пускателю	ПКИ-40		"ИЭК"	шт	2		
7	Автоматический выключатель 1 полюс. 10А, С-хар.	ВА47-100		"ИЭК"	шт	1		SF
8	Автоматический выключатель 3 полюс. 25А, С-хар.	ВА47-100		"ИЭК"	шт	5		QF2,QF3,QF4,QF5,QF6
9	Автоматический выключатель 3 полюс. 50А, С-хар.	ВА47-100		"ИЭК"	шт	1		QF1
10	Шина соединительная штыревая, 3-х рядная, на 63А	ВА-PIN		"ИЭК"	шт	2		
11	Бокс на четыре кнопки SB-7	КП104		"ИЭК"	шт	1		
12	Кнопка управления "пуск", зеленая, IP40, 1з+1р	SB-7		"ИЭК"	шт	2		SB2, SB4
13	Кнопка управления "стоп", красная, IP40, 1з+1р	SB-7		"ИЭК"	шт	2		SB1, SB3
14	Знак треугольник 50х50х50мм	"Осторожно! Высокое напряжение"		"ИЭК"	шт	1		
15	Сальниковый ввод-кабеля диаметром 4.6-8мм	MG12		"ИЭК"	шт	1		для КММ 2х0.35
16	Ограничитель	на DIN - рейку		"ИЭК"	шт	4		
17	DIN - рейка , длина 300мм, ширина 35мм	H10506-LEG@	15405	"ИЭК"	шт	1		
18	DIN - рейка, длина 220мм, ширина 35мм	H10501-LEG@	15404	"ИЭК"	шт	2		
19	Кабель-канал перфорированный двухканальный	25х30		"ИЭК"	м	0.28		
20	Провод медный, красная изоляция	ПВ 1х2.5		"Подольсккабель"	м	5		
21	Провод медный, красная изоляция	ПВ 1х6		"Подольсккабель"	м	2		
22	Наконечник медный для сечения 6мм²	ТЛ 6-5-4		"ИЭК"	шт	16		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			06.14
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук.службы		Жижинов			

201-14-627-ЩЭН.С

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Трансформаторная подстанция ТП-9.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Проектно-конструкторский отдел
Служба развития производства и проектирования
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"