Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист	Наименование	Примечание
2-9	Общие данные	
10	Распределительная схема РУ-6 кВ	
11	Распределительная схема РУ-0,4 кВ	
12	Схема электрическая однолинейная щита ЩРП и ЩУРН	
13	Автоматика обогрева. Схема электрическая принципиальная	
14	План расположения оборудования ТП	
15	Сети освещения ТП-9	
16	Сеть розеток и обогрев ТП-9	
17	План прокладки кабелей	
18	Заземление	
19	Устройство прохода шин	
20	Ведомость работ	
21	Ведомость работ	
22	Кабельно-трубный журнал	

Ведомость прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
201-14-627-ЭМ.С	Спецификация (на 10-ти листах)	
201-14-627-ЭМ.ОЛ1	Опросный лист на камеры КСО-393М	
201-14-627-ЭМ.ОЛ2	Опросный лист на панели ЩО70	
201-627-ЭМ-СМ	Локальная смета	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Обозначение	Наименование	Примечание
201-14-627-ЭМ	Силовое электрооборудование	
201-14-627-ОС	Охранная сигнализация	
201-14-627-ЭМ1	Молниезащита	
201-14-627-АЭС	Автоматизация электроснабжения	
201-14-627-ЩЭН	Щит наружного электроосвещения	
201-14-627-АС	Архитектурно-строительные решения	

Ведомость ссылочных документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
ПУЭ, изд 7	Правила устройства электроустановок	
РД153-34.0-03.150-00	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий	
СО153-34.21.122-2003	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	
ПТЭ (2003)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство	
РД 153-34.0-20.527-98	Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования	

Перечень исходных данных

1	Задание на проектирование. "Капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-9"	№085/3004 от 21.10.13г

Согласовано:

ОАО "СЭСК" В.А.Румянцев

Ростехнадзор В.Н.Смирнов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			04.14 г.
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук. слцжбы		Жижинов			

201-14-627-ЭМ

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Трансформаторная подстанция ТП-9. Капитальный ремонт.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	22

Общие данные

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.