Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, артикул, ТУ	Завод изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование высоковольтное							
1	Камера сборная одностороннего обслуживания с выключателем	КСО-399М-031060 У3		ТПК "Чебоксары-Электра"	шт	4		www.chebelektra.com
	нагрузки ВНА-П-10-630/20з У2 с приводом ПРБД-10 У2,	см. опросный лист						
	Uном=10кВ, Iном=630А, Iдин=51кА, с каб. вв., для внутр.	201-14-627-ЭМ.ОЛ1						
	установки, ст. защ. IP20/IP00, габ. р. 800х800х1900мм							
2	Камера сборная одностороннего обслуживания с выключателем	КСО-399М-041060 У3		ТПК "Чебоксары-Электра"	шт.	2		www.chebelektra.com
	нагрузки ВНА-П-10-630/20зп У2 с приводом ПРБД-10 У2,	см. опросный лист						
	с предохранителями ПКТ 102-6-50-31,5, Uном=10кВ,	201-14-627-ЭМ.ОЛ1						
	Iном=630А, Iдин=51кА с каб. вв., для внутр. установки,							
	ст. защ. IP20/IP00, габ. р. 800х800х1900 мм							
3	Камера сборная одностороннего обслуживания с выключателем	КСО-399М-231060 У3		ТПК "Чебоксары-Электра"	шт	1		www.chebelektra.com
	нагрузки ВНА-П-10-630/20з с приводом ПРБД-10 У2,	см. опросный лист						
	Uном=10кВ, Iном=630А, Iдин=51кА, с каб. вв., для внутр.	201-14-627-ЭМ.ОЛ1						
	установки, ст. защ. IP20/IP00, габ. р. 800х800х1900мм							
5	Панель торцевая 60х800х1900 мм			ТПК "Чебоксары-Электра"	шт	2		www.chebelektra.com

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			04.14 г.
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук. службы		Жижинов			

201-14-627-ЭМ.С

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Трансформаторная подстанция ТП-9. Капитальный ремонт.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

Спецификация

Проектно-конструкторский отдел Службы развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"