

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж ст. проволоки 8 мм на крыше на высоте ~4,5 м (до укладки стяжки и кровельного материала), с креплением скобами	м	34
2	Монтаж ст. проволоки 8 мм вертикально по стене на высоте 0,3-4,5 м с креплением скобами	м	9
3	Окраска куздасслаком БТ-577 токоотводов из ст. проволоки 8 мм на высоте 0,3-4,5 м за два раза	м	9

201-14-627-ЭМ1

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Проверил

ГИП

Нач. отдела

Казаков

Минеев

Лесняк

Жижинов

04.14.2

Трансформаторная подстанция ТП-9.

Ведомость объёмов работ.

Стадия

Лист

Листов

Р

5

5

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Служба развития производства и проектирования

Проектно-конструкторский отдел