Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Рециркуляция ПЭН ВД №8,9							
112	Клапан запорный под приварку, класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ 9544-2005, климатическое исполнение У,			142300, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			Московской обл.,				
	Среда-вода Ду65, Ру23,5 МПа	1052-65-0		ул. Гагарина, д.1	шт.	2	41,6	
113	Клапан обратный под приварку, класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ 9544-2005, климатическое исполнение У,			142300, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			Московской обл.,				
	Среда-вода Ду65, Ру23,5 МПа	83-40-0а-03		ул. Гагарина, д.1	шт.	1	17,8	
	Вентиль запорный под приварку, класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ 9544-2005, климатическое исполнение У,			142300, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			Московской обл.,				
114	Среда-вода Ду20, Ру37,3/280 МПа	998-20-0		ул. Гагарина, д.1	шт.	18	5,4	
115	Ду10, Ру37,3/280 МПа	58-10-0			шт.	8	3,06	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	из стали 15ГС по ТУ 14-3Р-55-2001							
116	Труба Г 76х9 L=1600	ТУ 14-3Р-55-2001			шт.	1	24,3	
117	Труба Г 76х9 L=920	ТУ 14-3Р-55-2001			шт.	1	13,97	
118	Труба Г 76х9 L=230	№ 1350.12.38А-30UHJ-1600-TD л.34.3			шт.	1	3,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83548

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UHJ-1600-TD.Z	Лист 11