Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Паропровод турбины ст. №9							
144	Клапан стальной запорный, под приварку, класс герметичности С			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, с электроприводом типа			142304, Россия, г.Чехов,				
	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			Московская обл.				
	Среда - пар, Рр9,8 МПа, tp 540°С DN65	1057-65-ЭН		ул. Гагарина, д.1	шт.	1	74,0	
		(ТУ 37-022-05015348-98)						
145	Клапан регулирующий стальной, под приварку,			ЗАО"НПО Флейм"				
	с электроприводом типа ПЭМБ-6У мощностью 0,55 Квт.			195253,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			г.Санкт-Петербург,				
	Среда - пар, Рр9,8 МПа, tp 540°С DN65	КЗР 105.65.00 Э		шоссе Революции ,58А	шт.	1	83,0	
146	Клапан запорный под приварку класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, климатическое исполнение У,			142304, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tp=540°С	1055-32-0		ул. Гагарина, д.1	шт.	4	39,3	
	Рр=25,0 МПа, tp=545°С DN32	ТУ 37-022-05015348-98						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83548