Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
147	Клапан запорный под приварку, класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, климатическое исполнение У,			142304, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tр=540°С	999-20-0		ул. Гагарина, д.1				
	Рр=25,0 МПа, tр=545°С DN20	ТУ 37-022-05015348-98			шт.	6	5,4	
148	Клапан запорный под приварку, класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, климатическое исполнение У,			142304, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tр=540°С	589-10-0		ул. Гагарина, д.1				
	Рр=25,0 МПа, tр=545°С DN10	ТУ 37-022-05015348-98			шт.	8	3,06	
149	Клапан регулирующий под приварку			ОАО "ЧЗЭМ"				
	климатическое исполнение У, категория размещения 3			142304, Россия, г.Чехов,				
	по ГОСТ 15150-69			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tр=540°С	1031-20-0		ул. Гагарина, д.1				
	Рр=25,0 МПа, tр=545°С DN20	ТУ 37-026-05015348-98			шт.	2	5,4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83548