Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
242	Клапан регулирующий стальной, под приварку,			ЗАО"НПО Флейм"				
	с электроприводом типа ПЭМБ-6У мощностью 0,55 Квт.			195253,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69			г.Санкт-Петербург,				
	Среда - пар, Рр9,8 МПа, tр 540°С DN65	КЗР 105.65.00 Э		шоссе Революции ,58А	шт.	1	83,0	
243	Клапан запорный под приварку класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, климатическое исполнение У,			142304, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tр=540°С	1055-32-0		ул. Гагарина, д.1	шт.	4	39,3	
	Рр=25,0 МПа, tр=545°С DN32	ТУ 37-022-05015348-98						
244	Клапан запорный под приварку, класс герметичности В			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, климатическое исполнение У,			142304, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tр=540°С	999-20-0		ул. Гагарина, д.1				
	Рр=25,0 МПа, tр=545°С DN20	ТУ 37-022-05015348-98			шт.	3	5,4	
245	Клапан запорный под приварку, класс герметичности В,			ОАО "ЧЗЭМ"				
	по ГОСТ Р 54808-2011, климатическое исполнение У,			142304, Россия, г.Чехов,				
	категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69			Московская обл.				
	Среда-пар, Рр=9,8 МПа, tр=540°С	589-10-0		ул. Гагарина, д.1				
	Рр=25,0 МПа, tр=545°С DN10	ТУ 37-022-05015348-98			шт.	6	3,06	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83548

Формат А3