Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрос. листа	Фирма-изготовитель	Един. измер.	Колич.	Масса един, кг	Прим.
	ТЭЦ ф.106-ТП-1, инв. №01380252						
1	Кабель силовой на напряжение 6 кВ с алюминиевыми жилами сечением 3х150 с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами	ААБл-6	ОАО "Камкабель"	м	5982		длину уточнить по месту
2	Кабель силовой на напряжение 6 кВ с алюминиевыми жилами сечением 3х185 с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами	ААБл-6	ОАО "Камкабель"	м	1026		длину уточнить по месту
3	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля сечением 3х150, 3х185 10 кВ	КВтп-10-150/240	ЗАО "ПЗЭМИ"	шт	4		
4	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 3х150, 3х185	НО-240	"	шт	12		
5	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля 10 кВ сечением 3х150, 3х185	Стп-10-150/240-3	"	шт	32		
6	Труба жёсткая двустенная ПНД ф110 мм		ЗАО "ДКС"	м	112		
7	Труба асбестоцементная Ду=100 L=3,95		"ЛАТО" Россия	шт	178		
8	Муфта полиэтиленовая Ду=100 для асбестоцементных труб	МПТ-1	Связьстройдеталь Москва	шт	62		
9	Лента сигнальная с надписью "Осторожно, кабель"	ЛСЭ-300	Протект НПО	м	374		
10	Лента сигнальная с надписью "Осторожно, кабель"	ЛСЭ-600	Протект НПО	м	1327		
11	Трансформатор тока нулевой последовательности	ТДЗЛК-0,66	ЗАО "Завод релейной защиты" г Химки Московской обл	шт	2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Позлевич			20.10.14
Н.контр.		Кузнецов			20.10.14
ГИП		Кузнецов			20.10.14

13/14-1-ЭС.СО

Нижегородская обл., г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.106-ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218-ТП-1А, инв.№00431301. Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А3