Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрос. листа	Фирма-изготовитель	Един. измер.	Колич.	Масса един, кг	Прим.
	ТЭЦ ф.208-ТП-1А, инв. №00431301						
1	Кабель силовой на напряжение 6 кВ с алюминиевыми жилами сечением 3х150 с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами	ААБл-6	ОАО "Камкабель"	м	5752		длину уточнить по месту
2	Кабель силовой на напряжение 6 кВ с алюминиевыми жилами сечением 3х185 с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами	ААБл-6	ОАО "Камкабель"	м	1008		длину уточнить по месту
3	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля сечением 3х150, 3х185 10 кВ	КВтп-10-150/240	ЗАО "ПЗЭМИ"	шт	4		
4	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 3х150, 3х185	НО-240	"	шт	12		
5	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля 10 кВ сечением 3х150, 3х185	Стп-10-150/240-3	"	шт	32		
6	Труба жёсткая двустенная ПНД ф110 мм		ЗАО "ДКС"	м	112		
7	Труба асбестоцементная Ду=100 L=3,95		"ЛАТО" Россия	шт	136		
8	Муфта полиэтиленовая Ду=100 для асбестоцементных труб	МПТ-1	Связьстройдеталь Москва	шт	39		
9	Лента сигнальная с надписью "Осторожно, кабель"	ЛСЭ-300	Протект НПО	м	258		
10	Лента сигнальная с надписью "Осторожно, кабель"	ЛСЭ-600	Протект НПО	м	1327		
11	Проходной трансформатор тока ТПОЛ-10	ТПОЛ-10 0,5/10Р 400/5	ООО "ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС"	шт	3		Для замены в ГРУ-1, 2 секция ф.218
12	Трансформатор тока нулевой последовательности	ТДЗЛК-0,66	ЗАО "Завод релейной защиты" г Химки Московской обл	"	2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

13/14-1-ЭС.СО

Лист 2

Копировал

Формат А3