

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Designation and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, brand, designation of document, of data sheet	Код оборуд. изделия, материала Code of equipment item, material	Завод-изготовитель Manufacturer	Единица измерения Unit of mea- surements	Кол-во ВСЕГО Quantity	Масса ед. оборудов., кг Unit weight, kg	Примечание Remarks
	1. Оборудование							
	Контроллер двухпроводной линии связи	"С2000-КДЛ"			шт.	8		
	Two-wire communication line controller	"С2000-КДЛ"			pcs.			
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	"С2000-М"			шт.	1		
	Guard and fire monitoring and control panel	"С2000-М"			pcs.	1		
	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ			шт.			
	Test and start-up unit	С2000-КПБ			pcs.	1		
	Источник питания резервированный 24В-3А-7 (исп. 01) без аккумуляторных батарей	РИП-24			шт.	6		
	Standby power supply source 24В-3А-7 (Version 1) without batteries	РИП-24			pcs.			
	Аккумулятор 12 В, емкость 7 Ач				шт.	12		
	12V 7Ah battery				pcs.			
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	34А-01-02			шт.	591		
	Fire-smoke optoelectronic addressable-analogue annunciator	ДИП-34А-01-02			pcs.			
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный исп. 01	ИПР513-3АМ			шт.	18		
	Addressable manual switching fire annunciator (Version 1)	ИПР513-3АМ			pcs.			
	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ			шт.	19		
	Branching-isolating unit	БРИЗ			pcs.			
	Устройство коммутационное	УК-ВК исп05			шт.	1		
	Circuit changer	УК-ВК исп05			pcs.			

Orig. arch. Nr. 15-479

Date 02.2015

Replace arch. Nr.

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5851740

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	N гок	Дата
Rev.	Qty of pos.	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж  
не подлежит размножению  
или передаче другим  
организациям и лицам  
без согласия  
АО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully  
or partially reprinted, copied  
and distributed  
without permission of  
JSC NIAEP

258-13 - 0001.1-PS.S

АЭС "РУПГУР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА  
ROOPPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE

Инженерный корпус (офис, генподрядчика, здравпункт)	Стадия	Лист	Листов
Engineering building (EPC Contractor's office, first-aid post)	Phase	Sheet	Sheets
Спецификация оборудования, изделий и материалов Equipment, products and materials specification	W	1	4

JSC "Institut  
"Orgenergostroy"

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Designation and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, brand, designation document, of data sheet	Код оборуд., изделия, материала Code of equipment Manufacturer item, material	Завод-изготовитель	Единица измерения Unit of mea- surements	Кол-во ВСЕГО Quantity	Масса ед. оборудов., кг Unit weight, kg	Примечание Remarks
	Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок	Монтажный				шт.	297	
	"ДИП-34А-01-02"	комплект "МК-2".				pcs.		
	Installation set for fixing in suspended ceiling "ДИП-34А-01-02"							
	Модуль подключения нагрузки	"МПН"				шт.	38	
	Connectivity Module load					pcs.		
	Преобразователь интерфейса	C2000ПИ				шт.	1	
	Interface converter					pcs.		
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	МАЯК-24-К				шт.	18	
	Combined guard-fire alarm annunciator					pcs.		
	Оповещатель комбинированный светозвуковое табло "ВЫХОД", IP53	Блик ЗС 24				шт.	18	
	Sound-light panel "EXIT", IP53					pcs.		
	Компьютер (CPU 2.0MHz, 512Mb, 500Gb)					шт.	1	
	+монитор+ клавиатура + ПО "АРМ Орион ПРО"					pcs.		
	PC (CPU 2.0MHz, 512Mb, 500Gb) + monitor + keyboard							
	+ software ?AWS Orion PRO?							
	Источник бесперебойного питания APC	APC BACK- UPS RS 800				шт.	1	
	AWS UPS					pcs.		
	Коробка распределительно-ограничительная	УК 2П				шт.	4	
	Limiting and distribution box					pcs.		

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5851740

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол.уч	Лист	N гок.	Дата
Rev.	Qty of pol	Sheet	Doc. No	Date

258-13 - 0001.1-PS.S

[illegible]

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
ИНВ. № 5851743

258-13 - 0001.1-PS.S

Size A3

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Designation and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, brand, designation document, of data sheet	Код оборуд., изделия, материала Code of equipment, Manufacturer item, material	Завод-изготовитель	Единица измерения Unit of mea- surements	Кол-во ВСЕГО Quantity	Масса ед. оборудов., кг Unit weight, kg	Примечание Remarks
	Кабели и материалы.							
	Cables and materials							
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75				м	3200	
	Cable					м		
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1				м	450	
	Cable					м		
	Кабель	КИПЭВнг(А)-FRLS 1x2x1мм				м	50	
	Cable							
	Кабель силовой, с изоляцией нераспространяющей горение	ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5				м	50	
	Power cable with fire retardant insulation					м		
	Гофротруба ПВХ с протяжкой	d 16 мм				м	3200	
	PVC corrugated pipe with draw rope					м		
	Гладкостенная жесткая труба серии RIG (тяжелая)	d 65 мм				м	50	
	RIG series smooth-wall stiff (heavy) tube					м		
	Крепеж					кг	4,0	
	Fittings					kg		
	Проходка огнезащитная в трубе Ду50					шт.	173	
	Fire-retardant penetration in Dn50 pipe					pcs.		

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5851740

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол.уч	Листы	Н. док.	Дата
Rev.	Q ty	Sheet	Doc. No	Date

258-13 - 0001.1-PS.S