

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Name and specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, indexing of document or data sheet	Код оборудования, изделия, материала Equipment, product, material code.	Завод-изготовитель Manufacturing plant	Единица измерения Unit	Коли- чество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>1 Приборы и средства автоматизации</u>							
	<u>1 Automation facilities and devices</u>							
	1.1 Пульт контроля и управления	C2000M		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1	0,3	
	1.1 Control and monitoring panel	АЦДР.426469.027 РЭ			ps			
	1.2 Блок контрольно-пусковой	C2000-КПБ вер.2.02		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	3	0,3	
	1.2 Monitoring and launch unit	АЦДР.425412.003 ЭТ			ps			
	1.3 Блок сигнально-пусковой	C2000-СП1 исп. 01		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1	0,3	
	1.3 Alarm and launch unit	АЦДР.425412.001 ЭТ			ps			
	1.4 Контроллер двухпроводной линии связи	C2000-КДЛ		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1	0,3	
	1.4 Double wire communication line controller	АЦДР.426469.012 РЭ			ps			
	1.5 Шкаф пожарной сигнализации	ШПС		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1	25	
	1.5 Fire alarm cabinet	АЦДР.425642.001 ЭТ			ps			
	1.6 Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач	Delta DTM 1217			шт	2	5,7	
	1.6 Battery 12 V, 17 Ah	Delta DTM 1217			ps			

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Изм. № 58 585410

Orig. arch. Nr.	15-223
Replace arch. Nr.	
Date	02.2015

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	N гок	Дата
Rev.	Q-ty of part	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж  
не подлежит размножению  
или передаче другим  
организациям и лицам  
без согласия  
АО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully  
or partially reprinted, copied  
and distributed  
without permission of  
JSC NIAEP

258-13-0006.1-PS.S

АЭС "РУППР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА  
ROOPPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE

Цех по изготовлению армоблоков,  
закладных деталей, проходок,  
арматурных заготовок, металлоконструкций  
Workshop to produce reinforced blocks,  
embedded parts, penetrations, reinforcements  
billets, metal structures

Смагия	Лист	Листов
Phase	Sheet	Sheets
W	1	5

Спецификация оборудования, изделий  
и материалов  
Equipment, products and materials  
specification



JSC "Institut  
"Orgenergostroy"

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Name and specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, indexing of document or data sheet	Код оборудования, изделия, материала Equipment, product, material code.	Завод-изготовитель Manufacturing plant	Единица измерения Unit	Коли- чество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.7 Извещатель пожарный ручной	ИПР513-ЗАМ		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	15	0,15	
	1.7 Manual fire alarm	АЦДР.425211.004 ЭТ						
					ps			
	1.8 Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный	ДИП-34А		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	17	0,2	
	1.8 Optic and electric fire smoke detector	АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ						
					ps			
	1.9 Извещатель пожарный тепловой	С2000-ИП-02-02		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	2	0,2	
	1.9 Heat fire detector	АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ						
					ps			
	1.10 Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Свирель-12		ООО "Аврора БИНИБ"	шт	10	0,25	
	1.10 Security and fire sound alarm	ЯЛКГ.425542.001ТУ						
					ps			
	1.11 Свето-звуковой оповещатель "Выход"	Молния-12		ООО "Элтех-сервис"	шт	13	0,3	
	1.11 Light and sound panel "Exit"				ps			
	1.12 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	МАЯК-12К		ЗАО "Спецавтоматика"	шт	1	0,25	
	1.12 Security and fire alarm combined				ps			
	1.13 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	ОПОП 124-7		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт	21	0,09	
	1.13 Security and fire alarm combined				ps			
	1.14 Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	2		
	1.14 Branching and insulating unit	АЦДР.426475.004 ЭТ						
					ps			
	1.15 Модуль подключения нагрузки	МПН		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	53		
	1.15 Load connection module	АЦДР.425941.001-ЭТ						
					ps			
	1.16 Устройство коммутационное	УК-ВК/02		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	3	0,1	
	1.16 Switching unit				ps			
	1.17 Устройство коммутационное	УК-ВК/03		ЗАО НВП "БОЛИД"	шт.	4	0,1	
	1.17 Switching unit				ps			

Orig. arch. Nr.  
15-223

Replace arch. Nr.  
02.2015

Date  
02.2015

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5852540

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ гок	Дата
Rev.	Q ty of pal	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0006.1-PS.S

Лист  
Sheet  
2

Orig. arch. Nr.  
15-223

Replace arch. Nr.  
02.2015

Date  
2015

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Name and specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, indexing of document or data sheet	Код оборудования, изделия, материала Equipment, product, material code.	Завод-изготовитель Manufacturing plant	Единица измерения Unit	Коли- чество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Кабели и провода							
	2 Cables and wires							
	2.1 Кабель силовой с изоляцией не распространяющей горение дымовыделением	ВВГнг-FRLS 2x1,5		000 "Камкабель"	м	30	0,19	откл. вентиляции switching off ventilation
	2.1 Power cable with non-flammable insulation smoke free				м			
	2.2 Кабель силовой с изоляцией не распространяющей горение smoke free	ВВГнг-FRLS 3x1,5		000 "Камкабель"	м	100	0,2	
	2.2 Power cable with non-flammable insulation smoke free				м			
	2.3 Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 16.K99-036-2007		000 "Камкабель"	м	1850	0,04	для сетей ПС, УК-ВК for networks PS, UK-VK
	2.3 Fire resistant cables of the grouped laying for systems fire protection				м			
	2.4 Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем оповещения о пожаре	КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 16.K99-036-2007		000 "Камкабель"	м	50	0,05	для сетей ПС for networks PS
	2.4 Fire resistant cables of the grouped laying for systems of fire alarm				м			
	2.5 Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем оповещения о пожаре	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1 ТУ 16.K99-036-2007		000 "Камкабель"	м	1050	0,05	для сетей СОУЭ for networks SOUE
	2.5 Fire resistant cables of the grouped laying for systems of fire alarm				м			
	2.6 Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем оповещения о пожаре	КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1 ТУ 16.K99-036-2007		000 "Камкабель"	м	230	0,05	для сетей СОУЭ, УСС for networks SOUE, USS
	2.6 Fire resistant cables of the grouped laying for systems of fire alarm				м			

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Ил. № 58525-10

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	N гок	Дата
Rev.	Q ly of pal	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0006.1-PS.S

Лист  
Sheet  
3

Orig. arch. Nr.  
15-223

Replace arch. Nr.  
02.2015

Date  
2015

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Name and specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, indexing of document or data sheet	Код оборудования, изделия, материала Equipment, product, material code.	Завод-изготовитель Manufacturing plant	Единица измерения Unit	Коли- чество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>3 Монтажные узлы и изделия</u>							
	<u>3 Assembly units and products</u>							
	3.1 Гофротруба ПВХ с протяжкой	d17мм	239965	"ДКС"	м	1450		
	3.1 Corrugated PVC pipe with broaching				м			
	3.2 Держатель с крышкой	d17мм	248180	"ДКС"	шт	2900		
	3.2 Holder with the cover				ps			
	3.3 Крепеж				кг	6		
	3.3 Fastening				?			
	3.4 Коробка универсальная	УК-2П			шт	60		
	3.4 Universal box				ps			
	3.5 Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП*	ТУ 5775-014-17297211-2005		ООО «НПП-38080»	кг	5		
	3.5 Sealing compound for cable passages MGKP*	ТС 5775-014-17297211-2005			?			
	3.6 Кабельный канал* 50x20 из самозатухающего ПВХ, L=2000 мм	ТС 2234-010-10641390-99			шт.	1		
	3.6 Cable duct* 50x20 of self-extinguishing PVC, L=2000 mm	ТУ 2234-010-10641390-99			ps			
	3.7 Кабельный канал* 75x30 из самозатухающего ПВХ, L=2000 мм	ТУ 2234-010-10641390-99			шт.	3		для мон. в э/щитовой
	3.7 Cable duct* 75x30 of self-extinguishing PVC, L=2000 mm	ТС 2234-010-10641390-99			ps			for installation in the switchboard room
	3.8 Щит с монтажной панелью 400x400x150 IP54	ЩМП-4.4.1-0 74 У2			шт.	1	8,46	
	3.8 Board with installation panel 400x400x150 IP54	SchRn-24з-0 74 У2			ps			
	3.9 DIN-рейка оцинкованная				м	1,0		
	3.9 DIN-rail, galvanized				м			
	3.10 Стопор Х1 для фиксации корпусов на DIN-рейке		CJSC NVP BOLID	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт.	26		для мон. в ЩМП, ШПС
	3.10 Lock H1 to fix bodies on the DIN-rail				ps			for installation in SchMP, ShPS
	3.11 Платформа Х2 для монтажа корпусов на DIN-рейке		CJSC NVP BOLID	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт.	6		для монтажа в ШПС
	3.11 Platform H2 to install bodies on the DIN-rail				ps			for installation in ShPS
	3.12 Вставка КМВ4		CJSC NVP BOLID	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт.	6		для монтажа в ШПС
	3.12 Fuse element KMV4				ps			for installation in ShPS
	3.13 Крепление КМРР		CJSC NVP BOLID	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт.	12		для монтажа в ШПС
	3.13 Fastening KMPP				ps			for installation in ShPS

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5852540

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	N гок	Дата
Rev.	Q ly of	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0006.1-PS.S

Лист  
Sheet  
4

