


Orig. arch. Nr.	15-353
Replace arch. Nr.	
Date	02.2015

<div>Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия АО "НИАЭП"</div> <div>This drawing shall not be fully or partially reprinted, copied and distributed without permission of JSC NIAEP</div>	258-13-0003.4-PS			
	АЭС "РУППУР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА ROOPPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE			
	Мастерская по ремонту техники Equipment repair workshop	Стадия	Лист	Листов
		Phase	Sheet	Sheets
		W	5	-
Перечень монтажных единиц List of assembly units	 JSC "Institute "Orgenergostroy"			

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	Н док.	Дата
Rev.	Q-ty of rel.	Sheet	Doc. No	Date

Номер механизма No. of device	Наименование механизма Devices name	Кол. механизмов Devices q-ty	Двигатель Motor							Характеристика управления Control characteristic	Тормоз Brake	Путевые и конечные выключатели Position and limit switches	Место питания Power supply	Место управления Place of control	Номер листа схемы управления Control diagram sheet No.	Примечание Note
			Тип Type	Мощность, кВт Power, kW	ПВ, % Operating time, %	Число оборотов rpm	Исполнение ротора Rotor version	Род тока и напряжение, В Current type and voltage, V	Кол-во на один механизм Q-ty for one device							
3.4П1	Приточная установка Airmate-800 в составе: - Вентилятор радиальный - Клапан воздухозаборный - Электронагреватель  Air supply plant Airmate-800 consist of: - Radial fan - Air intake valve - Electric heater	1  1	Airmate-800	0,355 0,03 6,0  0,355 0,03 6,0	-  -	-  -	-	400 В, 3ф., 50Гц  400V, 3-phased, 50Hz	1 1 1	Местное, автоматическое  Local, automatic	-	-	3.4ШП4	Шкаф САУ Cabinet ACS	лист 6 sheet 6	Комплектно Completely
3.4П2	Приточная установка Airmate-800 в составе: - Вентилятор радиальный - Клапан воздухозаборный - Электронагреватель  Air supply plant Airmate-800 consist of: - Radial fan - Air intake valve - Electric heater	1  1	Airmate-800	0,355 0,03 6,0  0,355 0,03 6,0	-  -	-  -	-	400 В, 3ф., 50Гц  400V, 3-phased, 50Hz	1 1 1	Местное, автоматическое  Local, automatic	-	-	3.4ШП4	Шкаф САУ Cabinet ACS	лист 7 sheet 7	Комплектно Completely
3.4В1	Вентилятор вытяжной Induced draught fan	1	ВК100Б	0,08	-	2800	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 8 sheet 8	-
3.4В2	Вентилятор вытяжной Induced draught fan	1	ВК100Б	0,08	-	2800	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 9 sheet 9	-
3.4В3	Вентилятор вытяжной Induced draught fan	1	ВКРМ-3,15-01	0,04	-	975	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 10 sheet 10	-
3.4В4	Вентилятор вытяжной Induced draught fan	1	M150/6	0,03	-	2100	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 11 sheet 11	-
3.4В5	Вентилятор вытяжной Induced draught fan	1	ВК-160Б	0,12	-	2580	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 12 sheet 12	-
3.4В6	Вентилятор вытяжной Induced draught fan	1	ВК-160Б	0,12	-	2580	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 13 sheet 13	-
3.4В7	Вентилятор радиальный Radial fan	1	ВРАН6-2,8-К1	0,12	-	1350	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	лист 14 sheet 14	-
3.4ДУ1.1	Вентилятор дымоудаления Smoke extraction fan	1	КРОВ6-4ДУ	3,0	-	2805	-	400 В, 3ф., 50Гц 400V, 3-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП3	-	лист 15 sheet 15	-
3.4ДУ1.2	Клапан дымоудаления Smoke extraction valve	1	КПУ-1М-ДН-500х500	0,008	-	-	-	230 В, 1ф., 50Гц 230 V, 1-phased, 50Hz	1	Местное, автоматическое Local, automatic	-	-	3.4ШП3	-	лист 16 sheet 16	-
3.4К1	Кондиционер мультисплит системы в составе: - наружный блок: PUHZ-ZR71VHA - внутренний блок: PKA-RP35HAL - внутренний блок: PKA-RP35HAL  Multi-split system conditioner consist of: - external unit: PUHZ-ZR71VHA - internal unit: PKA-RP35HAL - internal unit: PKA-RP35HAL	1 1 1	PUHZ-ZR71VHA PKA-RP35HAL PKA-RP35HAL	1,99 0,04 0,04	-  -	-  -	-	230 В, 1ф., 50Гц  230 V, 1-phased, 50Hz	1 1 1	Местное, автоматическое  Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	-	-
3.4К2	Кондиционер сплит системы в составе: - внутренний блок: PKA-RP35HAL - наружный блок: PUHZ-ZR35VKA  Split-system conditioner consist of: - internal unit: PKA-RP35HAL - external unit: PUHZ-ZR35VKA	1 1	PKA-RP35HAL PUHZ-ZR35VKA	0,04 0,86	-  -	-  -	-	230 В, 1ф., 50Гц  230 V, 1-phased, 50Hz	1 1	Местное, автоматическое  Local, automatic	-	-	3.4ШП4	-	-	-

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
ИНВ. № 5853640