

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Нет рабочего питания	1	HL1
2	То же	Нет резервного питания	1	HL2
3	"	Насос АЛ-53/1	1	
4	"	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	HL41/S41
5	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	HL42/S42
6	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,33 МПа	1	HL43/S43
7	"	Аппараты отключены	1	HL44/S44
8	"	Давление затворной затворной жидкости норма	1	HL6
9	"	Насос АЛ-53/2	1	
10	"	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	HL45/S45
11	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	HL46/S46
12	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,33 МПа	1	HL47/S47
13	"	Аппараты отключены	1	HL48/S48
14	"	Давление затворной затворной жидкости норма	1	HL7
15	"	Бак АЛ-54	1	
16	"	Бак АЛ-61	1	
17	"	Нижний уровень <100 мм	1	HL1-1
18	"	Верхний уровень >800мм	1	HL2-1
19	"	Верхний аварийный уровень >1100 мм	1	HL58/S58
20	"	Нижний уровень <300 мм	1	HL8

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН2-МШУ1_ТБ=00.dwg

1252-1187.P3-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН2-МШУ1 ТБ

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.	Чеботарева	1.2.5.1	14.08	
Пров.	Егошин	2.2.5.1	14.08	
Т.контр.	Гуляев	3.2.5.1	14.08	
Н.контр.	Куценко	4.2.5.1	18.08	

Местный щит
управления МШУ1

Таблица надписей в рамках

Лит.	Лист	Листов
И	1	2
 ОАО "Атомэнергoproject" ВФФ Волгоград 2014		

Формат А4