№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
21	Рамка	Верхний уровень >1200 мм	1	HL9
22	То же	Приямок в пом. 023	1	
23	"	Нижний уровень <100 мм	1	HL3–1
24	"	Верхний уровень >350 мм	1	HL4
25	"	Уровень между облицовками >400 мм	1	HL59/S59
26	"	Перепад давления >1 кПа. Фильтр АЛ–58/1	1	HL5
27	"	Проверка ламп	1	SB1
28	"	Уровень в баке АЛ–54	1	12–3
29	"	Уровень в баке АЛ–98	1	124–2
30	"	Выключатель рабочего питания	1	QS1
31	"	Выключатель резервного питания	1	QS2
32	"	Питание цепей освещения шкафа	1	SF1
33	"	Питание схемы сигнализации	1	SF2
34	"	Питание приборов поз. 12–3, 124–2	1	SF3

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата 18.08.2014 | Инв. № подл. 11827/ВПФ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1252–1187.РЗ–2901.53.21100–АТХ2.1.ТЗН2–МШУ1 ТБ	Лист 2

Формат А4