

Инв. №подл	Подпись и дата	Инв. №зубл.	Подпись и дата
11828/ВПФ	 18.08.2014		
Взам. инв.№			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		19	SF2, SF3	Автоматический выключатель		
				іС60N, 1P, 230 В/АС,		
				Іном=2 А, Іотс=4Іном ±20 %, В	2	
				Блок-контакты состояния "іOFF"	2	
		20	XG1, XG2	Зажим наборный измерительный		
				ЗН24-4И25-В/ВУ3		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	2	
		21		Рамка для надписей		
				ТУ 36-1130-79	36	
		22	ХТ1... ХТ6, ХТ8	Блок зажимов		
				БЗ24-4П25-В/ВУ3-10		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	7	
		23	ХТ7	Блок зажимов		
				БЗ24-4П25-В/ВУ3-5		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	1	
		24	ХТ9, ХТ10	Блок зажимов		
				БЗ24-4П16-В/2ПУ3-10		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	2	
		25	С1...С10	Конденсатор		
				К73-17-400В-1 мкФ ±10 %		
				АДПК.673633.020 ТУ	10	
				<u>Материалы</u>		
				Провод ПуГВ		
				сеч. 1,5 мм ²		
				ТУ 19-705.501-2010	160	м
Инв. №подл	11828/ВПФ					
Изм.	Лист	№докум.	Погр.	Дата	1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЭНЗ-МШУ2	
					Лист	4