

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11830/ВПО	18.08.2014			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11830/ВПО	18.08.2014			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		11	QS1, QS2	Выключатель-разъединитель, с видимым разрывом Typ INV 100	2	
		12	KM1	Контактор 3P, 220 В/AC LC1-D18M7 Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на отпускание LAD-R0	1	
		13	KM2	Контактор 3P, 220 В/AC LC1-D18M7	1	
		14	KL2	Реле CAD-32M7 Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на срабатывание LAD-T0	1	
		15	KL1, KL3, KL4	Реле CAD-32M7 Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на отпускание LAD-R0	3	
		16	KL5	Реле CAD-50M7 220 В/AC Блок вспомогательных контактов мгновенного действия LAD-N20	1	
		17	SF1	Автоматический выключатель iC60N, 2P, 230 В/AC, I _{ном} =2 А, I _{отс} =4I _{ном} ±20%, В Блок-контакты состояния "iOFF"	1	
1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.11.T3H1-MШУ4						Лист 3