

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Нет рабочего питания	1	HL1
2	То же	Нет резервного питания	1	HL2
3	"	Бак АЛ-96	1	
4	"	Нижний уровень <50 мм	1	HL4
5	"	Верхний уровень >750 мм	1	HL5
6	"	Верхний аварийный уровень >800 мм	1	HL6/S6
7	"	Уровень в баке АЛ-96	1	98-2
8	"	Проверка ламп	1	SB1
9	"	Уровень в баке АЛ-96	1	99-3
10	"	Выключатель рабочего питания	1	QS1
11	"	Выключатель резервного питания	1	QS2
12	"	Питание цепей освещения шкафа	1	SF1
13	"	Питание схемы сигнализации	1	SF2
14	"	Питание прибора поз. 98-2	1	SF3
15	"	Питание прибора поз. 99-3	1	SF4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11830/ВФ	18.08.2014			

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-АТХ2.11.ТЗН1-МШУ4\_ТБ=00.dwg

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.	Чеботарева	14.08		
Пров.	Егошин	14.08		
Т.контр.	Гуляев	14.08		
Н.контр.	Куценко	18.08		

1252-1187.P3-2901.53.21100-АТХ2.11.ТЗН1-МШУ4 ТБ

**Местный щит  
управления МШУ4**

Таблица надписей в рамках

Лит.	Лист	Листов
И		1
 ОАО "Атомэнергоспроект" ВФ Волгоград 2014		