

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		12	HL3	Лампа накаливания общего назначения с арматурой ~220 В, 10 Вт	1	
		13	S01	Концевой выключатель модель No. SZ 4127.000 фирма "Риттал"	1	
		14	QS1, QS2	Выключатель-разъединитель, с видимым разрывом Тип INV 100	2	
		15	KM1	Контактор 3P, 220 В/AC LC1-D18M7 Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на отпускание LAD-R0	1	
		16	KM2	Контактор 3P, 220 В/AC LC1-D18M7	1	
		17	KL1, KL3, KL4	Реле CAD-32M7 Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на отпускание LAD-R0	3	
		18	KL2	Реле CAD-32M7 Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени 0,1...3 с на срабатывание LAD-T0	1	
		19	KL5, KL6, KL9...KL11	Реле CAD-50M7 220 В/AC	5	

Инв. № подл. 11832/ВПО

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подпись и дата

19.08.2014

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.15.ТЗН1-МШУ5

Изм. Лист

№ докум.

Погн.

Дата

Лист 3

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.15.ТЗН1-МШУ5