

91.3112.01.001





Таблица 1

Обозначение	L, мм		Масса, кг	Код KKS
	Номин.	Пред.откл.		
91.3112.01.001	105	+2	0,77	4LCX10BR001MR029
-01	112		0,83	4LCX10BR001MR025
-02	150		1,11	4LCX10BR001MR030
-03	160		1,18	4LCX10BR001MR015
-04	335		2,47	4LCX10BR001MR033
-05	350		2,58	-
-06	365		2,69	4LCX10BR001MR027
-07	400		2,95	-
-08	665		4,91	4LCX10BR001MR001
-09	1380		10,18	4LCX10BR001MR023
-10	1479	10,92	4LCX10BR001MR009	
-11	2070	+3	15,28	4LCX10BR001MR005
-12	2497		18,43	4LCX10BR001MR019
-13	2961		21,85	4LCX10BR001MR021
-14	3095		22,84	4LCX10BR001MR040
-15	3860		28,49	4LCX10BR001MR017
-16	4000	+4	29,52	4LCX10BR001MR003
-17				4LCX10BR001MR011
-18				4LCX10BR001MR035
-19				4LCX10BR001MR036
-20				4LCX10BR001MR037
-21				4LCX10BR001MR038
-22	4111	+5	30,34	4LCX10BR001MR039
-23	4960		36,60	4LCX10BR001MR007
-24	4968		36,66	4LCX10BR001MR013

1. *Размер для справок.
2. Допуск перпендикулярности обработанных под сварку торцов относительно наружной поверхности трубы - 1 мм.
3. Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3112ТТ.
4. Маркировать и клеить:

- на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80:

порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

- на детали несмываемой краской код KKS.

91.3112.01.001						Лист	Масса	Масштаб
Блок						И	См. таблицу 1	-
Труба X 89x3,5						Лист 1		
20 ТУ 14-3-190-2004						ИК"ЗИОМАР"		

Согласовано

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Лавыдова	07.2013
ОГТ	Винников	08.07.13	Проб.	Козлачкова	07.2013	
			Т.контр.	Романов	11.02.13	
			Нач.отд.	Лазарев	07.2013	
			Н.контр.	Бондаренко	07.2013	
			Утв.			

Копировал Формат А4x3