



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Справ. №	Перв. примен.
354224.3	05.06.13	05.06.13		91.3124 ч.1	91.3124 ч.1

81010421E16

$\sqrt{Ra\ 12,5}$



A(2:1)



- * Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT14/2$.
- Чертеж разработан на основании 08 ОСТ 34-42-671-84 для трубопроводов группы С по ПН АЭ Г-7-008-89 и трубопроводов, на которые распространяются требования ПБ 10-573-03 и СНиП 3.05.05-84.
- Требования к исходному материалу указаны в технических требованиях на соответствующий трубопровод.
- Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

										91.3124.01.018				8						
										Штуцер				Лит.	Масса	Масштаб				
														И		1,5	1:1			
Согласовано										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист			Листов	1	
Отдел	Фамилия	Продп.	Дата	Разраб.	Рудлевская	Зав.	07.05.13	В1-И-д ГОСТ 2590-2006 Круг 20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88										ИК "ЗИОМАР"		
ЦАНМС	Лежкозиса	В.И.	05.13	Пров.	Лежкозиса	ЮЛ	07.05.13													
				Т.контр.	Романов	В.И.	22.05.13													
				Нач.отд.	Лазарев	В.И.	07.05.13													
				Н.контр.	Бондаренко	В.И.	07.05.13													
				Утв.																

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Рудлевская	07.05.13		
ИЗМ.ИС	Лежонкина	05.13		Пров.	Легконогих	07.05.13		
				Т.контр.	Романов	22.05.13		
				Нач.отд.	Лазарев	07.05.13		
				Н.контр.	Бондаренко	07.05.13		
				Утв.				