

АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация составлена к комплекту чертежей R3.XZ00.3001.031.01.00.001 инв. № R3.05167.1.0.31.

2 Оборудование относится к элементам системы нормальной эксплуатации, класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97).

3 Оборудование должно быть изготовлено в сейсмостойком исполнении с сохранением своей работоспособности при воздействии ПЗ 6 баллов по шкале MSK-64. Категория сейсмостойкости II в соответствии с НП-031-01.

4 Для систем соединительных ЕА количество муфт соединительных ЕС и муфт концевых ЕК в графе 2 соответствует общему количеству соединительных систем ЕА, указанному в графе 7.

5 Локальная смета R3.05167.3.0.36.

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.05167.2.0.31

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
R3.05167.2.0.31	<i>И.И.И.И.И.</i>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР</div> <p>Инв. № R3.05167.2.0.31</p>	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R3.XZ00.3017.031.01.00.001		Лист
								2