


Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»
(Балаковская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Балаковской АЭС

 В.Н. Бессонов
« 13 » 20 10 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № ОММ ПР-4-03/136-1 от 13.12.10г
о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации

насоса импульсного 1SE20D01
энергоблока № 1 Балаковской АЭС

1. Настоящее Техническое решение подготовлено комиссией, назначенной приказом Балаковской АЭС «Об организации работ по обследованию технического состояния и оценке остаточного ресурса оборудования ТЦ-1 на энергоблоке № 1» № Р-26/1449 от 30.12.2009 г., в следующем составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главного инженера
по эксплуатации энергоблоков 1,2

Ю.М. Марков

Члены комиссии:

Заместитель начальника ТЦ-1

А.В. Дремов

Заместитель начальника ЦЦР

А.А. Бурлаков

Начальник ОДМиТК

С.В. Якушев

Ведущий инженер ОМиПРО

Ю.В. Лавриков

Генеральный директор ООО «НСУЦ «ЦМиР»

М.Б. Бакиров

2. Техническое решение разработано в связи с продлением срока эксплуатации энергоблока №1 Балаковской АЭС сверх назначенного 30-летнего срока службы и распространяется на насос импульсный 1SE20D01 системы автоматического регулирования и защиты турбины К-1000-60/1500-2 турбинного цеха энергоблока № 1 Балаковской АЭС (далее по тексту – насос импульсный).

3. Техническое решение разработано в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

– НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97);

- ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;
- НП-017-2000 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции;
- СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 Продление срока эксплуатации блока атомной станции;
- СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций;
- РД ЭО 1.1.2.09.0774-2009 Оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов и насосов энергоблоков атомных станций. Методика;
- РД ЭО 1.1.2.01.0740-2008 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений).

4. Комиссия рассмотрела следующий комплект документов по оценке технического состояния и обоснованию остаточного ресурса насоса импульсного:

- Программа № 001/ТЦ-1/21-09 обследования, оценки технического состояния и остаточного ресурса насоса импульсного 1SE20D01 энергоблока № 1 Балаковской АЭС, 2009 г.;
- Технической отчет «Результаты контроля физико-механических свойств металла тепломеханического оборудования ТЦ-1 энергоблока №1 Балаковской АЭС на период окончания проектного срока эксплуатации» № 11-О-ТЦ-1-21/09, 2010 г.;
- Заключение № 3-001/ТЦ-1/21-09 о техническом состоянии и остаточном ресурсе насоса импульсного 1SE20D01 энергоблока № 1 Балаковской АЭС, 2010 г.

5. На основе анализа результатов работ, выполненных в 2010 г. с целью оценки технического состояния и остаточного ресурса насоса импульсного, комиссия установила:

5.1. В 2010 г. в обеспечение выполнения требований отраслевых нормативных документов выполнен комплекс работ по обследованию, оценке технического состояния и остаточного ресурса насоса импульсного. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденной «Программой обследования...» и включали следующее:

- анализ технической и эксплуатационной документации;
- контроль состояния металла;
- оценку технического состояния;
- расчёт на прочность;
- оценку и обоснование остаточного ресурса.

5.2. Насос импульсный имеет классификационное обозначение 3Н в соответствии с НП-001-97 и не классифицируется по ПНАЭ Г-7-008-89. Основные сведения о насосе импульсном представлены в п. 2.2 «Заключения...».

5.3. Условия и режимы эксплуатации насоса импульсного соответствуют требованиям эксплуатационной и проектно-конструкторской документации. Отказов, приводящих к нарушению условий нормальной эксплуатации, а также отклонений от регламентных режимов нагружения и рабочих параметров эксплуатации за истекший период эксплуатации насоса импульсного не зафиксировано.

5.4. Насос импульсный ремонтпригоден, что позволяет при проведении планово-предупредительных ремонтов энергоблока выполнять контроль и восстановление/поддержание его технического состояния в соответствии с требованиями проектной

(конструкторской) документации. Стратегия технического обслуживания и ремонта для поддержания работоспособного, исправного технического состояния насоса импульсного в процессе эксплуатации предусматривает проведение капитального ремонта насоса 1 раз в 4 года. За время эксплуатации ремонтов с применением сварки, модернизаций и реконструкций насоса импульсного не проводилось.

5.5. По результатам неразрушающего контроля металла насоса импульсного установлено, что состояние основного металла и сварных соединений на момент контроля соответствует требованиям нормативно-технической документации. На основании анализа действующих механизмов старения, фактических параметров эксплуатации и результатов контроля металла выполнены прогнозные оценки изменения значений определяющих параметров состояния металла, исходя из планируемого общего срока эксплуатации насоса импульсного в течение 60 лет. Выполненные прогнозные оценки показывают, что определяющие параметры состояния металла на момент окончания дополнительного срока эксплуатации будут соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

5.6. Насос импульсный удовлетворяет условиям прочности норм расчета ПНАЭ Г-7-002-86, РД ЭО 0330-01 и НП-031-01. По результатам выполненного расчетного обоснования установлено, что срок службы насоса импульсного может быть продлен до 60 лет.

6. Руководствуясь результатами выполненных работ по оценке технического состояния и остаточного ресурса насоса импульсного, которые изложены в представленных на рассмотрение комиссии документах,

Р Е Ш И Л И:

6.1. Признать состояние насоса импульсного работоспособным, исправным, соответствующим требованиям проектно-конструкторской и нормативной документации.

6.2. Установить срок службы насоса импульсного равным 60 годам.

6.3. Допустить к дальнейшей эксплуатации насос импульсный сроком до 28.12.2045 г. при строгом соблюдении условий и режимов эксплуатации, выполнении требований «Рабочего технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока № 1 Балаковской АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320)» Р.1.ОУБ/03 и соответствующих инструкций по эксплуатации.

6.4. В период дополнительного срока эксплуатации энергоблока № 1 Балаковской АЭС эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт насоса импульсного осуществлять в полном соответствии с существующими нормами, правилами и инструкциями.

6.5. Настоящее Техническое решение является неотъемлемой частью эксплуатационной документации на насос импульсный и после рассмотрения органами Ростехнадзора должно быть передано в ТЦ-1 на хранение.

Приложения:

1. Лист согласований должностных лиц Балаковской АЭС.


2. Лист согласований должностных лиц специализированных организаций.

3. Заключение № 3-001/ТЦ-1/21-09 о техническом состоянии и остаточном ресурсе насоса импульсного 1SE20D01 энергоблока № 1 Балаковской АЭС.

Приложение 1
к Техническому решению № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
БАЛАКОВСКОЙ АЭС


Заместитель главного инженера
по эксплуатации энергоблоков 1,2
Балаковской АЭС

 Ю.М. Марков
« 10 » 12 20 10 г.


Заместитель начальника ТЦ-1
Балаковской АЭС

 А.В. Дремов
« 02 » 12 20 10 г.


Заместитель начальника ЦЦР
Балаковской АЭС

 А.А. Бурлаков
« 08 » 12 20 10 г.

Начальник ОДМиТК
Балаковской АЭС

 С.В. Якушев
« 07 » 12 20 10 г.

Вед. инженер ОМиПР
Балаковской АЭС

 Ю.В. Лавриков
« 07 » 12 20 10 г.

Приложение 2


к Техническому решению № 0111 ПР-4-03/136

от « 13 » 12 20 10 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

От ООО «НСУЦ «ЦМиР»

Генеральный директор



М.Б. Бакиров

« 04 » 12 20 10 г.

Приложение 3
к Техническому решению № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3-001/ТЦ-1/21-09 О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И ОСТАТОЧНОМ
РЕСУРСЕ НАСОСА ИМПУЛЬСНОГО 1SE20D01 ЭНЕРГОБЛОКА № 1
БАЛАКОВСКОЙ АЭС**