



Общество с ограниченной ответственностью
НПО «КРИЛАК ПРОМСТРОЙ»
(ООО НПО «КРИЛАК ПРОМСТРОЙ»)



141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Нагорная д. 9
Тел./факс (499) 170-10-51, (499) 170-10-52, [Http://www.krilak.ru](http://www.krilak.ru)
ОКПО 58693321, ОГРН 1037739689901, ИНН/КПП 7721242016 / 500801001

№ _____
На № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о продлении срока эксплуатации
огнезащитного покрытия металлоконструкций
турбинного отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС

Приложение к Техническому решению - Опш ПР-4-08/14 от 31.10.14
Цель работы: согласно приложению № 2 к Договору № 50-КП/ФЕВ -10 от 29.11.2010

г.

Основание: Приказ «О начале работ по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Балаковской АЭС» № Р-20/1306 от 02.06.06 г.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору № 50-КП/ФЕВ -10 от 29.11.2010 г.) проведен комплекс работ по обследованию огнезащитного покрытия металлоконструкций турбинного отделения. В рамках выполнения работы разработана «Методика определения огнезащитной эффективности вспучивающихся покрытий с истекшим сроком эксплуатации», согласованная с ВНИИПО МЧС России и рекомендованная к применению в практической деятельности.

В соответствии с разработанной методикой специалистами ВНИИПО МЧС России проведены работы по оценке огнезащитной эффективности образцов покрытия, отобранных с металлоконструкций турбинного отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС.

В результате проведенных комплексных исследований определено, что огнезащитная эффективность покрытия металлоконструкций турбинного отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС с учетом ее снижения в процессе эксплуатации покрытия находится в пределах допустимых значений. С учетом произошедших изменений и их динамики следующий контроль качества огнезащитного покрытия металлоконструкций турбинного

отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС с одновременным прогнозом огнезащитной эффективности следует выполнить не более чем через пять лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Учитывая результаты проведенных специалистами ВНИИПО МЧС России комплексных исследований, огнезащитное покрытие металлоконструкций турбинного отделения энергоблока № 1 соответствует требованиям нормативной документации. Эксплуатация огнезащитного покрытия металлоконструкций турбинного отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС может быть продлена на срок не более 5 лет.

Генеральный директор
ООО НПО «Крилак Промстрой»



Воробьев В.С.