

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Заказ - изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма /	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Заказ, исполнитель	Единица измерения	Количество	Масса, килограмм	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бокс распределительный навесной, IP54, в нем установить:	Покупное изделие			шт	2		
1.1	выключатель, In=220В; In=32А	ВМ63М-1ХС32			шт	1		
1.2	шины медные "N" и "PE"				шт	2		
2	Бокс распределительный навесной, IP54, в нем установить:	Покупное изделие			шт	1		
2.1	выключатель, In=220В; In=40А	ВМ63Р-140			шт	1		
3	Щит автоматического переключения на резерв, In=220В; In=25А	ЩАП-23			шт	1		
4	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке сеч. 2 x 1,5 мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	130		
5	То же, сеч. 3 x 1,5 мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	1		
6	То же, сеч. 3 x 2,5 мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	1		
7	То же, сеч. 3 x 4,0мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	30		
8	То же, сеч. 2 x 10 мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	3		
9	Провод, медный в ПВХ изоляции, сеч. 1x10мм ²	ПВ2			м	3		
10	Провод, медный в ПВХ изоляции, сеч. 1x4мм ²	ПВ2			м	6		
11	Провод, медный в ПВХ изоляции, сеч. 1x1,5мм ²	ПВ2			м	2		
12	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=3м Ст 3сп ГОСТ 535-2005				шт/кг	3/40		
13	Полоса 4x30 ГОСТ 103-76* Ст 3сп ГОСТ 380-2005				м /кг	36/36		
14	Полоса 3x20 ГОСТ 103-76* Ст 3сп ГОСТ 380-2005				м	10/5		
15	Труба стальная водогазопроводная Ду=20	ГОСТ3262-75			м/кг	5/9		

						Ю.4945.000 - ЭМ.С				
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"				
Изм.	Коп	Лист	Издок	Подпись	Дата	Реконструкция системы АПС в здании 39 (ОТ-1)		Стация	Лист	Листов
Разработал		Петрова				Заказная спецификация		Р	1	2
Проверил		Якушина						ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"		
Н.контроль		Зинченко						ОКС ПБ		
Нач. ПБ		Косенкова								
Утв. ГИП		Масякин								