



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»

(АО «СХК»)

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕМ

24.11.14 (ОКО) № 2014-13/4154

УТВЕРЖДАЮ

Зам.генерального директора АО
«СХК» по капитальному
строительству

И.Е.Волков

« 24 » 11 2014
года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров

Предмет закупки:

Двери противопожарные

Северск
2014

Техническое задание
на поставку товаров

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
 ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
 ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 16. СРОК ПОСТАВКИ.
РАЗДЕЛ 17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Номенклатура	Гост/ТУ	ДопУсловие	Единиц а измере ния	Итог кол-во
	2	3	4	5	6
1	Дверь противопожарная металлическая ДМП01/60 EI60 820x1760мм правая	ГОСТ P53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 820x1760 мм, цвет: RAL7035 с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж.	КМП	1
2	Дверь противопожарная металлическая ДМП01/30 1920x950мм левая	ГОСТ P53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1920x950 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
3	Дверь противопожарная металлическая ДМП01/30 1920x980мм правая	ГОСТ P53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1920x980 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
4	Дверь противопожарная металлическая ДМП01/30 1950x830мм правая	ГОСТ P53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1950x830 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
5	Дверь противопожарная металлическая ДМП01/30 2260x880мм левая	ГОСТ P53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 2260x880 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	1

6	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/30 900x1960мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x1960 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
7	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/30 900x2070мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2070 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	5
8	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/30 900x2100мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2100мм, цвет: RAL7035 с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	2
9	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/30 900x2100мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2100мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	2
10	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/30 930x2040мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 930x2040мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
11	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/45 800x2090мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 800x2090 мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
12	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости:	ШТ	1

	01/60 1000x2000мм однопольная левая		EI60, размеры строительного проёма: 1000x2000мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж		
13	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 1000x2100мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1000x2100мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
14	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 1000x2390мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1000x2390мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
15	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 780x2000мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 780x2000мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	2
16	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 850x2000мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 850x2000мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
17	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 860x2000мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 860x2000мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
18	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 880x2050мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 880x2050мм, цвет:	ШТ	3

			RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж		
19	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 900x2050мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2050мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
20	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 900x2280мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2280мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
21	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 910x2070мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 910x2070мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
22	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 951x2080мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 951x2080мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	2
23	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 990x2200мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 990x2200мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
24	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/30 1335x2220мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1335x2220мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, крепеж	ШТ	1

			RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж		
19	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 900x2050мм левая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2050мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
20	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 900x2280мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 900x2280мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
21	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 910x2070мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 910x2070мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
22	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 951x2080мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 951x2080мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	2
23	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 990x2200мм правая	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 990x2200мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, одностворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
24	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/30 1335x2220мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1335x2220мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, крепеж	ШТ	1

25	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/30 1400x2100мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1400x2100мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, крепеж	ШТ	4
26	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/30 1500x2300мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1500x2300мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, правая, крепеж	ШТ	1
27	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/30 1500x2420мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1500x2420мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
28	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/30 1600x2370мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1600x2370мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, правая, крепеж	ШТ	4
29	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/45 1410x2220мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1410x2220мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, левая, крепеж	ШТ	1
30	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/60 1340x2070мм	ГОСТ Р53307-2009	Противопожарная, металлическая, класс огнестойкости: EI60, размеры строительного проёма: 1340x2070мм, цвет: RAL7035, с доводчиком, замком, двухстворчатая, крепеж	ШТ	1

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- 1) Поставляемая продукция должна быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
- 2) Новизна продукции подтверждается паспортом (сертификатом) на данное изделие.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50030.1-2007

При маркировании продукции изготовитель должен соблюдать требования нормативно-правовых и нормативных документов, направленные на обязательность доведения до приобретателя полной и достоверной информации о продукции.

Состав и содержание маркировки должны быть достаточными для обеспечения безопасного обращения с товаром.

Маркировка аппарата должна быть прочной, выполнена на самом аппарате или на фирменной табличке.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству тарных мест осуществляется представителем Грузополучателя в момент ее получения от Поставщика, а внутритарная приёмка продукции по количеству, комплектности и качеству при отсутствии повреждений тары (упаковки) осуществляется на складе Грузополучателя в момент вскрытия тары для выдачи в эксплуатацию, но не позднее установленного гарантийного срока. Поставщик обязан указать в накладной количество тарных мест

При обнаружении во время приемки несоответствия качества, комплектности (согласно паспорта на продукцию) или количества поступившей продукции сопроводительным документам или договору, Грузополучатель вызывает представителя Поставщика для составления акта.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1) Поставщик обязан передать заказчику полный комплект сопроводительной документации на русском языке: - паспорта (сертификаты) качества, сертификаты соответствия Российской Федерации с приложением;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование продукции осуществляется любым средством, обеспечивающим её сохранность и соответствие требованиям нормативных документов. Транспортирование и хранение провода должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно НД.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно требованиям нормативной документации на конкретный экземпляр.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция поставляется новая, не бывшая в употреблении, без дефектов и соответствует требованиям нормативных документов на каждый тип продукции.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 16. СРОК ПОСТАВКИ

Срок поставки продукции - не более 30 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.

РАЗДЕЛ 17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на поставленную продукцию составляет не менее 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня получения продукции Покупателем и подписания соответствующих приемосдаточных документов.

Начальник ОКО

Ведущий специалист ОКО

Инженер ОКО

Ю.В. Корженевский

А.Я. Нестриков

А.Н. Калашников