

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 8
на исключение объёмов работ
по изоляции паропровода 1,3МПа к пиковому подогревателю № 2

Чертёж № 1350.12.38А-30UNB-1722-ТН лист 4, 5.
1350.12.38А-30UNB-1722-ТН.З

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Не монтировать теплоизоляцию на паропроводе 1,3МПа к пиковому подогревателю ПБ №2 Монтажный чертеж № 1350.12.38А-30UNB-1353-ТД лист 7, 7.1, 7.2:			
1	Труба Ø426 с переходами тройниками и отводами	м	30,0	
2	Труба Ø377 с переходами тройниками и отводами	м	30,0	
3	Труба Ø25	м	2,0	
4	Труба Ø18	м	2,0	
5	Арматура Ду400	шт	3	
6	Арматура Ду20	шт	1	
7	Арматура Ду15	шт	2	

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.