Присоединен к пиковому подогревателю
(30NDD15AC001) См. №1350.12.38А-30UNB-1355-TD л.3

X 18850
Y 5665
Z +7340

X 25175
Y 1175
Z +3100

X 21490
Y 1175
Z +2250

Паропроводы 0,8-1,3МПа
См. черт.№1350.12.38А-30UNB-1601-TD

В дренажный трубопровод

Длина прямых участков трубопровода

Поз.	Длины труб	ДУ (мм)	Поз.	Длины труб	ДУ (мм)
<1>	1094	350	<2>	1133	350
<3>	1010	350	<4>	2065	350
<5>	1010	350	<6>	2250	350
<7>	451	400	<8>	146	400
<9>	5255	400	<10>	4150	400
<11>	3350	400	<12>	1826	400
<13>	639	400	<14>	440	400
<15>	220	400	<16>	150	400
<17>	130	400	<18>	405	400
<19>	150	400	<20>	451	400
<21>	2250	350	<22>	1010	350
<23>	1150	350	<24>	1010	350
<25>	282	350	<26>	1095	350

Дополнительные подписи

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83501

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			
ГИП		Гладиков			
Нач. отдела		Волков			
Проверил		Шнитилева			
Разработал		Проворов			

1350.12.38А-30UNB-1353-TD

Объекты III очереди строительства
ЗАО СГК (ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения.

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Паропроводы 1,3МПа к пиковому подогревателю ПБ-2 (30NDD15AC001) (30LBA57BR001, 30LBA58BR001, 30LBA59BR001). Монтажный чертеж.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Файл

Формат А1