Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод--изготовитель	Ед. изме-рения	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Оборудование							
1	Подогреватель сетевой воды вертикальный поверхностью	ПСВ-500-14-23		ОАО "Сарэнергомаш"	Компл.	1	16032	
	теплообмена 500 м^2, рабочим (избыточным) давлением в паровом	(черт. СТ-12311^{Ф} -СБ)		Саратовский завод				
	пространстве 1,37 МПа и рабочим (избыточным) давлением воды	ТУ 108.880-79		Энергетического маши-				
	в трубной системе 2,26 МПа			ностроения.				
				Россия 410008 г Саратов.				
				Большая садовая ул. 48				
2	Насос сетевой производительностью 1250 м^3/ч,	АСЭ1250-140-11		ОАО "Сумский завод	Компл.	4	8000	См. черт.
	напором 140 м.в.ст, с электродвигателем ДАЗО4-450Х-4У1,	(черт. № 819.01.000.00-350 МЧ		НАСОСЭНЕРГОМАШ"				№819.01.000.00-350МЧ
	мощностью 630 кВт, n=1500об/мин, напряжением 6000В.	ОАО "Насосэнергомаш")		Украина 40011 г. Сумы				
	с торцевым уплотнением			Привокзальная пл.,1				
	Перекачиваемая среда - вода, tр=70 ^{0}С							

1 Настоящая спецификация выполнена к комплекту установочных чертежей № 1350.12.38А-30UNB-1355-TD «Установочные чертежи оборудования II второй системы теплоснабжения.»

Взам.инв.№

Подпись и дата 24.07.13

Инв.№ подл. 83401

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			24.07.13
ГИП		Гладиков			24.07.13
Нач. отд.		Волков			16.07.13
Проверил		Шкитилева			16.07.13
Разработал		Михеев			16.07.13

1350.12.38А-30UNB-1355-TD.Z

Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Установочные чертежи оборудования II системы теплоснабжения. Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод--изготовитель	Ед. изме-рения	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Материалы							
3	Гайка М30.5 20 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 5915-70			шт	8	0,243	
4	Гайка М36.5 20 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 5915-70			шт	104	0,417	
5	Шайба 30.01 20 ГОСТ 18123-82	ГОСТ 11371-78			шт	4	0,053	
6	Шайба 36.01 20 ГОСТ 18123-82	ГОСТ 11371-78			шт	52	0,087	
7	Лист Б-ПН-0-5 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 19903-74			м²	0,15	39,5	
8	Лист Б-ПН-0-10 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 19903-74			м²	0,03	79,0	
9	круг В-36-II 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 2590-2006			м	3,5	8,0	
10	круг В-70-II 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 2590-2006			м	0,15	30,21	
11	Заглушка 273х12 20 ГОСТ 17380-2001	ГОСТ 17379-2001			шт	2	9,2	
12	Наплавленный металл Э42А	ГОСТ 9467-75			кг	1,0		

Взам.инв.№

Подпись и дата 04.04.23

Инв.№ подл. 83401

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись		1350.12.38A-30UNB-1355-TD.Z	Лист 2