

Взята 1.01.12
Имя файла: 10094-26-00-ЭК.С.doc

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата
	13.10.11	
Рис. № код.	10110094.239	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D01, D02, D03	1 Высоковольтное оборудование и аппаратура 1.1 Трансформатор тока Уном.=10кВ, 800/5 А-10Р/10Р Исполнение для АЭС сейсмостойкое, классификационное обозначение 20.	ТПЛ-СЭЩ-10-11		ЗАО "ГК" Электро-щит" -ТМ Самара"	шт.	10	20	1шт - ЗИП
4BU23, 4BU24, 4BU25	1.2 Трансформатор силовой трехфазный сухой 400 кВА, 6,0±2х2,5%/0,4 кВ, Д/УН-11, ек=6% с комплектом температурных датчиков и блоком мониторинга MSF220K с Упит=220В, с нижним подводом кабеля. Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK-64, степень защиты IP31, классификационное обозначение 20.	ТСЗС-400/6-УЗ		ООО «Росэнерготранс	шт.	3	1570	
4CU01A01, 4CU01A05, 4CU02A01, 4CU02A05, 4CU03A01, 4CU03A05, 4DU01R41, 4DU01R43, 4DU02R41, 4DU02R43, 4DU03R41, 4DU03R43	2 Низковольтные щитовые устройства и аппаратура 2.1 Устройство комплектное низковольтное 0,4кВ, Iном.=1000А состоящее из 8 шкафов Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK-64, степень защиты IP41, классификационное обозначение 20.	НКУ «Freason ТУ 3433-003-57176176-2004 По заданию ЗАО "Сельэнергопроект" 10094-26-00-ЭЗ.1		ОАО "НИПОМ", г. Дзержинск	компл.	3		
4DR01R01, 4DR01R02, 4DR01R04, 4DR02R01, 4DR02R02, 4DR02R04, 4DR03R01, 4DR03R02, 4DR03R04	2.2 Ящик с рубильником 100 А, ~380 В Классификационное обозначение 4Н	По типу ЯВЗ-31 ТУ16-536.024-75		ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г. Протвино	компл.	9		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 4409140

117

1	1	16.11	18	-	78	185-12	1/6 см	28.02
Изм.	изменен-ных	заменен-ных	новых	анну-лиро-ванных	Всего листов в докум.	№ доку-мента	Под-пись	Да-та
	Номера листов							

Таблица регистрации изменений

10094-26-00-ЭК.С					
Ростовская АЭС энергоблок №4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идент.	Подпись	Дата
1	1	-	185-12	1/6 см 28.02.12	
РДЭС. Ячейки N 1, 2, 3					Стадия
					Лист
					Листов
Спецификация оборудования, изделий и материалов.					Р
					1
					18
ЗАО «Сельэнергопроект» Москва 2011					