

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4DU01R04, 4DU01R05, 4DU02R04, 4DU02R05, 4DU03R04, 4DU03R05	2.3 Ящик разветвительный на ток 200А Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK 64, степень защиты IP54, классификационное обозначение 20.	По заданию ЗАО "Сельэнергопроект" 10094-26-00-93.3		ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	компл.	6		
4DR01R03, 4DR02R03, 4DR03R03	2.4 Ящик с рубильником и штепсельным разъемом Классификационное обозначение 4Н.	По типу ЯВЗШ-31 100 А, ~380 В		То же	шт.	3		
4JU01W07, 4JU02W07, 4JU03W07	2.5 Шкаф связи с АЭС. Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK 64, степень защиты IP54, классификационное обозначение 20.	По заданию ЗАО "Сельэнергопроект" 10094-26-00-93.2		ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	компл.	3		
4DU01R15, 4DU02R15, 4DU03R15	2.6 Ящик образования шинки "FE" Исполнение для АЭС, степень защиты IP54, классификационное обозначение 20.	По заданию ЗАО "Сельэнергопроект" 10094-26-00-93.3			шт.	3		
4QD19D01-SB01, 4QD29D01-SB01, 4QD39D01-SB01, 4QD13D02-SB01, 4QD23D02-SB01, 4QD33D02-SB01, 4QF16D01-SB01, 4QF26D01-SB01, 4QF36D01-SB01, 4QF16D02-SB01,	2.7 Пост управления кнопочный состоящий из: №1 арматура светосигнальная, -24В, «Зеленая», «Ручное управление»; №2 выключатель KY111102, «черный», «Пуск»; №3 выключатель KY111202, «Стоп»; красный №4,5,6 Заглушка»; Зажим наборный ЗН24-4П16-В/В 15шт. Ввод снизу, 2 сальника D=20мм. Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK 64, степень защиты IP54, категория размещения УХЛ4, классификационное обозначение 20.	ПКУ-15-2123154У3		ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"	шт.	24		
Согласовано Взам инв. № Подп. и дата Инв. № подл. 0110094.239 1 -- Зам 185-12 11/06/12 18.04/12 10094-26-00-ЭК.С Лист 2								

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 4409190